



TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Tiltak: Utbetring av septiktank

ArkivsakID: 18/1780 - 18/15016

Gbnr: 43/8

Adresse: Ryland 2

Eigar/styrrar/festar:

Asbjørn og Magnar Asbjørn

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:

postmottak@meland.kommune.no eller til

Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG.

Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

<p>Kort utgreiing om arbeidet:</p> <p>Den 3 roms septiktanken hadde lågt nivå i ^{liten} siste rom (lekkasje).</p> <p>Dette rommet er nå erstatta med plasttank, og det er ingen lekkasje lenger.</p> <p>Dei to andre romma fungerer fint som før.</p>	
<p>Arbeidet er utført av:</p>	<p>Magnar Asbjørn</p>
<p>Stad og dato:</p> <p>11/8-18</p>	<p>Underskrift:</p> <p>Magnar Asbjørn</p>

