




TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Tiltak: Utbetring av septiktank.

ArkivsakID: 18/1759 - 18/14944
Gbnr: 5/164
Adresse: Rosslandsvegen 1182
Eigar/styrar/festar: Fostan Skjellanger

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:
postmottak@meland.kommune.no eller til
Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG.

Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

<p>Kort utgreiing om arbeidet:</p> <p>Feilen Retta Fredag 14.09.2018.</p> 	<p>Ledningen med overlopsvann fra kummen var knekt på den siste 10 meterne Ledningen ligger på 20m, utenfor ei lita bathavn. Kanskje eit anker kan ha knekt slangen. No er ledningen/knekten retta Etter dykkingen/rettingen av slangen, var vannstanden Normal</p>
<p>Arbeidet er utført av:</p> <p>Fostan Skjellanger</p>	
<p>Stad og dato:</p> <p>Fløysand 24/9-2018</p>	<p>Underskrift:</p> <p>F. Skjellanger</p>