

08. august 2018

Til Meland kommune

Bekymringsmelding angående skade på demningen i Mjåtveit natur- og rensesepark

I forbindelse med grunneiers skogshogstaktivitet i område rundt Mjåtveit natur- og rensesepark (dato), er det oppstått store skader på demningens konstruksjon. Ikke bare er område rasert, men vi frykter også at skadene som er oppstått er så store skader av demningen vil bryte ved første neste store regnfall.

Det kan se ut som at i forsøk på å vinsje stokkene over kanten på demningen er topp-plankene på demningen blitt revet bort. Disse plankene måler omkring 6-7 cm i høyden og 3-4 m i lengde. Denne øverste delen av demningens fundament er betydelig svekket og demningen vil ikke fungere som den skal med tanke på hverken rense- eller vannkvalitet.

Vi er spesielt bekymret over at ett tre (se vedlagt dokumentasjon), omkring 30 m langt med vekt på mellom 700 og 800 kg, har truffet toppen av demningen, som tydelig har påført skader i demningens betongkonstruksjon. Ettersom det ved siste vannføring sprutet vann ut av muren har vi grunn til å tro at betongkonstruksjoner eller deler av den kan ha løsnet fra bunnen som følge av dette. Dette er første gang lekkasje i betongkonstruksjonen er observert. Det er observert at demningen fortære går tom for vann nå enn før hogstaktiviteten.

Mjåtveitlvens forening ser svært alvorlig på hendelsen som har medført betydelige skade på demningens konstruksjon og er svært bekymret for at konstruksjonen er blitt så kraftig svekket at den vil bryte.

Vi forventer at kommunen følger opp saken, samt sørger for opprydning av området og reparasjon av skadene som er påført demningen.

Ta gjerne kontakt med undertegnede for spørsmål.

Mvh,
Frode Tufte
Formann i Mjåtveitlvens forening