

## Grasdal skule - Vedlegg 1

### Gjennomgang og vurdering

| § | Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular | Saksopplysningar   | Vurdering  |
|---|--|--|--|
| 4 | <b>Ansvar Internkontroll</b>                             | Skulen har internkontrollsystem som omfattar forskrifta.   | <b>Tilfredsstillande</b>   |
| 5 | <b>Opplysnings- og informasjonsplikt</b>                 | Skulen har rutinar for å informere føresette.<br>(SMS-varsling, ranselpost, e-post)  | <b>Tilfredsstillande</b>   |
| 6 | <b>Krav om godkjenning</b>                               | Skulen er rehabilitert og utbygd i 2017.<br>Skulen har sendt søknadsskjema om ny godkjenning.  | Søknad om godkjenning motteke 7.11.18  |
| 7 | <b>Generelle krav</b>                                    | Meland kommune har utarbeidd vedlikehaldsplan for skulebygget.<br>Vedlikehaldsplan inneheld planer for kort og lang sikt og med små og store investeringar.  | <b>Tilfredsstillande</b>   |
| 9 | <b>Utforming og innreiing</b>                            | <b>Inneareal:</b><br>Tilfredsstillande areal i klasserom (min. 2 m <sup>2</sup> pr. elev).<br>Grupperom og spesialrom.<br><br><b>Uteareal:</b><br>Skulen er berekna til ca. 188 elevar og bør ha ca. 9 400 m <sup>2</sup> nettoareal. (IS-1130/2003; 50 m <sup>2</sup> pr. elev).<br><br>Opplysningar pr. 13.11.18:<br>Skulens område er oppgitt til: 12 096 m <sup>2</sup> . – Bygningsmasse: 2 488 m <sup>2</sup><br><b>Uteareal til leik og opphald: 9 600 m<sup>2</sup></b><br>Vedlegg 2<br><br><b>Trafikktryggleik</b> er betra og vurderast som tilfredsstillande, men kan tryggast vidare.<br><br><b>Universell utforming:</b><br>Skulen har universell utforming.<br>Det er lagt til rette for personar med nedsett funksjonsevne. | <b>Inneareal:</b><br><b>Tilfredsstillande</b><br><br><b>Uteareal:</b><br><b>Tilfredsstillande</b><br><br><u>Grunnlag for uteareal:</u><br><b>Vedlegg 2;</b><br>Dersom det er avvik frå skisse, må det foretas ny vurdering av skulens uteareal.<br><br><b>Trafikktryggleik/parkering:</b><br><b>Tilfredsstillande</b><br><b>Merknad:</b> Det bør vurderast bom inn til skuleplassen, for å hindre transportleveranse innpå skuleområdet.<br><br><b>Universell utforming:</b><br><b>Tilfredsstillande</b> |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 10 | <b>Moglegheit for aktivitet og kvile mv.</b> | Gode moglegheiter for variert aktivitet både inne og ute til alle årstider.<br>Kvilerom (Helsesystemrom) ved behov.<br>Skjerma uteområde for dei minste.   | <b>Tilfredsstillande</b>   |
| 11 | <b>Måltid</b>                                | <p><b>Måltid:</b><br/>Skulen har rutinar for handvask før måltid. Måltidet er saman med vaksenkontakt (ca. 20 min).</p> <p><b>Matallergi:</b><br/>Skulen har rutinar for å ta i vare matallergi.</p> <p><b>Lagring:</b><br/>Rutinar for kontroll av temp på kjøl/fys manglar.</p>  | <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Merknad:</b><br/>Skulen må ha rutine for å kontrollere temperatur på kjøl/frys.<br/>Kjøl: 4 °C eller kaldare<br/>Frys: - 18 °C eller kaldare</p> |
| 12 | <b>Psykososiale forhold</b>                  | <p>Skulen har handlingsplan mot mobbing.<br/>SERO handlingsplan, tiltaksplan for barn, trivselsprogram, fadderordning.<br/>Fast program for psykisk helse;<br/>Zippy for 1 – 4 klasse og Psykologisk førstehjelpsskrin for 5 – 7 klasse.<br/>Samarbeider med bl.a. PPT og barnevern.</p> <p>Skulen har krise- og beredskapsplan.</p>                                     | <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Tilfredsstillande</b></p>  |
| 13 | <b>Reingjering og vedlikehald</b>            | <p><b>Inne:</b><br/>Skraperister ved inngangar. Matter ved ytterdører.<br/>Er stort sett nøgd med reinhaldet.<br/>Hovudreingjering vert utført om sommaren.<br/>Reinhald vert utført av : Allianse +</p> <p><b>Ute:</b><br/>Vedlikehald og reingjering vert utført ved behov.</p> <p><b>Vedlikehaldsplan:</b><br/>Det er utarbeidd vedlikehaldsplan for skulebygget.</p> | <p><b>Inne:</b><br/><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Ute:</b><br/><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Vedlikehaldsplan:</b><br/><b>Tilfredsstillande</b></p>  |
| 14 | <b>Sikkerheit og helsemessig beredskap</b>   | <b>Uteområdet:</b><br>Leikeplassutstyr vert kontrollert av <i>Lekeplasskontrollen AS</i> .   | <b>Uteområdet:</b><br><b>Tilfredsstillande</b>   |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   | <p><b>Trafikktryggleik.</b> Sjå § 9</p> <p><b>Avvikssystem:</b><br/>Skulen har avvikssystem. Nesten-ulykker vert også registrert.</p> <p><b>Beredskap;</b> det er ynskje om tette gardiner for skjerming ved ev. trussel utanfrå.</p>   | <p><b>Tilfredsstillande,</b><br/>men bør sikre skuleplassen med bom/fysisk sperre.</p> <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Tilfredsstillande</b><br/>Jobbas med og nye vurderingar utførast.</p>  |
| 15 | <b>Førstehjelp</b>  | <p><b>Førstehjelpsutstyr:</b><br/>Nordhordland førstehjelp og opplæring har oppgradert førstehjelpsutstyr. Rektor og sekretær er ansvarleg for påfylling.</p> <p><b>Førstehjelpskurs:</b><br/>Alle tilsette har hatt førstehjelpskurs</p> <p><b>Varsling:</b><br/>Skulen har rutine for å varsle føresette v/uhell eller hendingar.</p> | <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Tilfredsstillande</b></p>   |
| 16 | <b>Tilrettelegging basert på opplysningar om helseforhold</b> | Ved skulestart vert <i>Opplysningsskjema</i> utfylt med aktuell informasjon.  | <b>Tilfredsstillande</b>  |
| 17 | <b>Smittevern</b>   | <p>Skulen har rutinar for å varsle om aktuelle sjukdommar.</p> <p><b>Legionella</b><br/>Kommunen har rutinar for legionellakontroll</p>   | <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Tilfredsstillande,</b><br/>Kommunen jobbar med ny rutine</p>  |
| 18 | <b>Røyking</b>  | <p>Ordinært røyke- og tobakksforbod både på inne- og uteområdet.</p> <p>Rektor arbeidar med rutine angående tilsette som nyttar tobakk/snus.</p>  | <p><b>Tilfredsstillande;</b><br/>Skulen bør synleggjere at skulens område er røyk- og tobakksfritt også utanom skuletida (t.d. 17. mai).<br/><b>Plakat kan lastas ned.</b></p> <p>Viser til Helsedirektoratet;<br/><i>Tobakksbruk i skolen:</i><br/><a href="https://helsedirektoratet.no/folkehelsetilstanden/tobakk-royk-og-snus/roykeloven-regler-om-roykeforbud#tobakksforbud-i-skoler">https://helsedirektoratet.no/folkehelsetilstanden/tobakk-royk-og-snus/roykeloven-regler-om-roykeforbud#tobakksforbud-i-skoler</a></p> |
| 19 | <b>Inneklima/luftkvalitet</b>                                 | <p><b>Ventilasjon:</b><br/>Balansert ventilasjonsanlegg. Fleire anlegg. Service utførast jamleg. Fungerer tilfredsstillande. Ventilasjonsanlegg er knytt til SD-anlegg.</p>   | <b>Tilfredsstillande</b>  |

|    |                   |  |   |
|----|-------------------|--|---|
|    |                   | <p><b>Ventilator – skulekjøkken</b><br/>Ventilatorar på skulekjøkken har for dårleg sugekraft, slik at matlukt kjem ut i rommet.</p> <p><b>Medverknad:</b><br/>Alle nyttar innesko og ytterklede oppbevarast i garderobe.</p> <p><b>Radonmåling:</b><br/>Tidlegare radonmåling frå m2012, syner noko for høg Bq/m<sup>3</sup> i eit klasserom.</p> | <p><b>Merknad:</b><br/>Skulekjøkken er nytt, men kjøkkenventilatorane fungerer ikkje tilfredsstillande.<br/>Ny/betre løysning (ventilator/innbygging) må vurderast.</p> <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p><b>Merknad:</b><br/>Ny radonmåling må utførast haust/vinter 2018/2019.<br/>Tiltak må settast i verk ved ev. avvik.</p>   |
| 20 | Belysning         | Stort sett tilfredsstillande.  | <b>Tilfredsstillande;</b><br>Lysrøyr skiftas ved behov, og etter innmeldte problem.   |
| 21 | Lydforhold        | Stort sett tilfredsstillande med unntak av alarm-ringeklokke.  | <b>Tilfredsstillande,</b><br>Rektor har fått inn avvik angående alarm-ringeklokke som har for høg dB. Tiltak vurderast.   |
| 22 | Drikkevatn        | Tilknytt offentleg dikkevatn.  | <b>Tilfredsstillande</b>  |
| 23 | Sanitære forhold  | <p>Tilfredsstillande tal toalett</p> <p>Jentetoalett (eldste elevar) bør ha bøtte med lokk på toalettet.</p> <p>Merknadar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det er ikkje skåldesperre på kranar som dei miste barna nyttar.</li> <li>▪ Toalett for gutar v/grøn avd. luktar urin.</li> <li>▪ Garderobar/dusj av eldre dato.</li> </ul> | <p><b>Tilfredsstillande</b></p> <p>Bøtte med lokk bør plasserast på jentetoalett, for å unngå at toalett nyttast som sanitærbeholder.</p> <p><b>Merknadar som bør inn i vedlikehaldsplan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dei minste barna (1. – 2. klasse) bør ha skåldesperre på kranar.</li> <li>▪ Fugar må reingjerast, ev. skiftas ut dersom det er lukt.</li> <li>▪ Garderobar/dusj er av eldre dato, og det er nokon skadar (bl.a. hol i vegg i dusjsone).<br/>- Skadar må utbetras.<br/>- Garderobar/dusj bør vurderast oppgradert.</li> </ul> |
| 24 | Avfallshandtering | Skulen har kjeldesortering.  | <b>Tilfredsstillande</b>  |