

Sendes kun som digitalt brev.

Til MELAND kommune

Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank - jfr. Forurensingsforskriften §1.8

Ferdigmeldingen gjelder stedlig sikring av oljetank for angitte eiendom i henhold til gjeldene regelverk.

Før tiltaket ble iverksatt viste målinger i grunnen ingen tegn til innhold av hydrokarboner. Vi bekrefter at oppdraget er utført ved at tanken er tømt, renset og fylt i henhold til forurensingsforskriftens §1.8. første og andre ledd.

Hjemmelshaver - kunde	Erling Hannisdal
Adresse	Høgdene 30
Kommune	MELAND
Gårds- og bruksnummer	1/96
Oppgitt tankvolum	800,00
Målt tankvolum, inkl. påfyllingsrør	1 224,00
Tankmateriale	
Olje hentet ut i liter	870,00

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Lekkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og renevæske	Prosjektleder hos NORTANK
870 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Volum stabile fyllmasser 1 224 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lokk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	890 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Terje Geitun

Den 21/01/2019

Med vennlig hilsen



Sindre Godager
Avdelingsleder
NORTANK Emitek AS

Digital kopi til hjemmelshaver.