



Link Arkitektur AS
Andreas Neumann Meyer
Dreggsalmenningen 10/12
5003 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/2349 - 19/2842

Saksbehandlar:
Larissa Dahl
larissa.dahl@meland.kommune.no

Dato:
11.02.2019

Godkjenning av endra leidningstrase i grunn - GBNR 22/174- Mjåtveit

Administrativt vedtak. Saknr: 28/2019

Tiltakshavar:

Ansvarleg søker:

Søknadstype: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett etter plan- og bygningslova (tbl.) §§ 20-1 og 20-3.

SAKSUTGREIING:

Tiltak:

Ansvarleg søker har på vegne av tiltakshavar, Mjåtveitflaten 55 AS, søkt om løyve i eitt trinn for oppføring av to tilbygg, samt underbygging av areal som i dag er overbygd med tak på industribygget på gbnr 22/174 på Mjåtveitflaten i Meland kommune. Løyve til tilbygg er gjeve i DS 301/2018 den 08.11.18.

Fordi det under grunnarbeidet vart avdekkja at oppføring av tiltaka kjem i konflikt med eksisterande kommunale vass-, avlaups-, og overvassleidningar er det søkt om løyve til endra plassering av desse leidningane.

Det vert vist til søknad med vedlegg, jurnalført motteke 22.1.2019.

VURDERING:

Nabovarsling:

Tiltaket er ikkje nabovarsla, men administrasjonen finn det ikkje nødvendig å krevje nabovarsling i dette tilfellet, jf. pbl § 21- andre ledd.

Lov- og plangrunnlag:

Plassering av vass-, avlaups-, og overvassleidningar er søknadspliktige tiltak med krav om ansvarleg føretak, jf. pbl §§ 20-3, jf. 20-2, jf. 20-1 bokstav a).

Plassering:

Det følgjer av pbl § 29-4 første ledd at kommunen skal godkjenne omsøkt plassering. Føresegna gjeld så langt den passar for plassering av tiltak som omsøkt, jf. pbl § 30-4 første ledd.

Ansvarleg søker skriv følgjande:

Industribygg på eigedomen skal få tilbygg; mot vest og mot nord. Tilbygg mot nord vil, etter avtale med nabo, bli bygd med yttervegg 3,5m frå eigedomsgrense mot gnr/bnr. 22/184. Dette bygget vil kome i konflikt med eksisterande ø160mm PE100 vassleidning, ø160mm PVC spillvassleidning og DV315mm overvassleidning. Leidningane leggjast difor om i ein lengde på om lag 30m. Etter avtale mellom grunneigarar kan det framtidig bli bygd på bnr. 184 inntil 3,5m frå eigedomsgrense. Klaring mellom bygg kan difor bli 7,0m.

Eksisterande ø1400mm vassverkskum (EKS V1) med ventil T-rør vert flytta til ny plassering. Kum blir rotert slik at T-rør peikar mot nord. Og ø1000mm betong stakekum på spillvass- og overvassleidning (EKS S1 og EKS O1) blir flytta. I utføringa må røyrliggjar vurdera om stakekum på spillvassleidning kan bli montert med 45° bend på inn- og utlaup i staden for å nyttja 90° rennelaup i kumbotn.

Rør er lagt med lite fall (1%) og liten overdekking. Dette førarar til at nye leidninga får eit fall på mellom 8-9%. Vassleidning må isolerast med XPS-plater som i dag. Nye stakekummar, som Briljant ø1000mm betongkummar, monterast på spillvass- og overvassleidning (kum S1, S2, O1 og O2).



Meland kommune kan godkjenne omsøkt plassering.

Dispensasjon frå VA-norm:

Vidare har ansvarleg søker søkt om dispensasjon frå kommunen si VA-norm. I søknaden står det følgjande:

Vi søker om dispensasjon fra VA-norm for følgjande:

1. Legging av røyrleidningar inntil 2m fra nytt bygg. Røyrleidningane vil ligge i grunn grøft med djupne ca. 1,2m. Graveskråning ved framtidig frigraving av leidningsanlegget vil ikkje komme i konflikt med fundamenter for bygget.
2. Horizontal 30° retningsforandring på spillvass- og overvassleidning 8m oppstraums kum EKS S1 og EKS O1 utførast med langbend. Dette for å unngå konflikt med støypt avlastningsplate over dagens røyrtrase på gnr/bnr. 22/184. Samstundes vil det ikkje vere mogleg å montere stakekummar på røyrleidningar i grøft utan større omlegging av trase med lite fall.

VA-avdeling i Meland kommune har godkjent dispensasjon i vedtak av 11.01.19 på følgjande vilkår:

- [Viktig at tilgjengelig fall blir fordelt på hele strekket.](#)
- [Kommunen skal motta innmålingsdata etter utførelse. Sosi-filer siste versjon, som beskrevet i VA-norm](#)
- [Vannsperring og desinfisering i samarbeid med Drift v/ Egil Gripsgård](#)

Vedtak

«Meland kommune godkjenner i medhald av plan- og bygningslova § 20-1 søknad om omlegging av kommunal vass-, avlaups- og overvassleidningstrase på gbnr 22/174 i samsvar med teikningar, VA-planar og situasjonskart datert 11.01.19, på følgjande vilkår:

- *Vilkår satt i godkjenning av dispensasjon fra VA-norm skal følgjast opp.*
- *Kommune skal motta SOSI-data før ferdigattest/mellombels bruksløyve skal gjevast.*

Dei opplysninga om byggetiltak og tiltakshavar som kjem fram i søknaden blir registrert i matrikkelen, jf Matrikkellova. Matrikkelen er det offisielle registeret for fast eigedom, bygningar, bustader og adresse.

Dersom tiltaket ikkje er sett i gong innan tre år etter at løyve er gjeve, fell løyvet bort. Det same gjeld dersom tiltaket blir innstilt i meir enn to år, jf pbl § 21-9. Tiltaket skal utførast i samsvar med vilkår gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova, med mindre noko anna går fram av vurderinga over eller gjennom tidlegare godkjenning.»

Saka er handsama og avgjort administrativt og i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr. 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til Fylkesmannen i Hordaland, jf. fvl §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det blir klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer.

Klagen skal grunngjenvæst. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høye til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl § 27b.

Gebyr for sakshandsaminga blir ettersendt. Gebyr for teknisk forvaltingsteneste er fastsett ved forskrift. Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf. fvl §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det blir kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna ut i frå. Klage skal vere grunngjeven.

Med helsing

Marianne Aadland Sandvik
Juridisk rådgjevær

Larissa Dahl
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

VA-planer og godkjenning
Vedlegg G1 - G2
Vedlegg G3 - G6
Godkjent dispensasjon

Kopi til:

Mottakrar:

Link Arkitektur AS Dreggsalmnenningen 5003 BERGEN
10/12