

Sendes kun som digitalt brev.

Til MELAND kommune

Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank - jfr. Forurensingsforskriften §1.8

Ferdigmeldingen gjelder stedlig sikring av oljetank for angitte eiendom i henhold til gjeldene regelverk.

Før tiltaket ble iverksatt viste målinger i grunnen ingen tegn til innhold av hydrokarboner. Vi bekrefter at oppdraget er utført ved at tanken er tømt, rensset og fylt i henhold til forurensingsforskriftens §1.8. første og andre ledd.

Hjemmelshaver - kunde	Tor-Åge Rylan
Adresse	Dalstøvegen 27
Kommune	MELAND (1256)
Gårds- og bruksnummer	18/57
Oppgitt tankvolum	1 200,00
Målt tankvolum, inkl. påfyllingsrør	1 239,00
Tankmateriale	
Olje hentet ut i liter	210,00

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Lekkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og renevæske	Prosjektleder hos NORTANK
210 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Volum stabile fyllmasser 1 239 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lokk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	230 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Sindre Godager

Den 26/03/2019

Med vennlig hilsen



Sindre Godager
Avdelingsleder
NORTANK Emitek AS

Digital kopi til hjemmelshaver.