
Fra: Larissa Dahl
Sendt: 28. juni 2019 13:13
Til: 'norstrand@norstrand.no'
Emne: Trong for tilleggsopplysningar utslepp hytte gbnr 46/1

Hei!

Det er uklart om hytte er tilkoplett vann per i dag, om dette er brønnvatn.

Det er søkt om gråvassutslepp til grøfta. Vi ber om bekreftelse at utslepp ligg på eigen grunn.

Søknad om utslepp skal nabovarsles, rørlegger må ta på seg ansvar med tilkopling til vatn og installasjon av utsleppsanlegg. Vi krever skalavskiller på 1 m³ på gråvassutslepp. Det skal søkes om utslepp etter Forurensningslova og installasjon av vatn og slamavskiller etter Plan- og bygningslova. Vi venter på samlet søknad om bruksendring frå hønsehus til bustad i etterkant.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -