

---

**Fra:** Tonje Dale <tonje-dale@hotmail.com>  
**Sendt:** mandag 1. juli 2019 23.17  
**Til:** Hanne Marie Evensen  
**Emne:** Re: SV: Vedr. søknad om løyve til oppføring av garasje

Hei,

Det blir ikke trapp, ringmur på garasje er høyere mot grenser til naboene, vi fyller inntil terrenget - mot fjellet som går langs nabo grensen..

Mvh  
Tonje Dale

1. jul. 2019 kl. 13:10 skrev Hanne Marie Evensen <[hanne.marie.evensen@meland.kommune.no](mailto:hanne.marie.evensen@meland.kommune.no)>:

Ok. Dersom det skal være trapp på utsiden av bygget opp til døren, vil den utvendige trappen være søknadspliktig. Vi anbefaler derfor at dere sender inn tegninger der trappen er tegnet inn.

I tillegg må trappen ikke være bredere enn 1,0 meter. Dersom den er det (bredere enn 1,0 meter) skal avstanden økes tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 meter ut fra fasadelivet, jf. SAK10 § 6-3.

Med venleg helsing

Hanne Marie Evensen  
Juridisk rådgjevar byggjesak  
Meland kommune  
e-post: [hanne.marie.evensen@meland.kommune.no](mailto:hanne.marie.evensen@meland.kommune.no)

<image001.png>

---

**Fra:** Tonje Dale [<mailto:tonje-dale@hotmail.com>]  
**Sendt:** fredag 28. juni 2019 18.09  
**Til:** Hanne Marie Evensen  
**Emne:** Re: Vedr. søknad om løyve til oppføring av garasje

Hei,

Døren blir inngang til bod / lagring over garasjen.

Mvh  
Tonje Dale

28. jun. 2019 kl. 15:15 skrev Hanne Marie Evensen  
<[hanne.marie.evensen@meland.kommune.no](mailto:hanne.marie.evensen@meland.kommune.no)>:

Hei

Kommunen stadfester å ha mottatt deres søknad om oppføring av garasje på gbnr. 27/263.

Utifra innsendte tegninger ser det ut som at det skal være dør i 2.etg. på baksiden av garasjen som er vendt mot nabo i gbnr. 27/241. Hva er hensikten med denne døren?

Frist for tilbakemelding er 18/7-19.

Med venleg helsing

Hanne Marie Evensen  
Juridisk rådgjevar byggjesak  
Meland kommune  
e-post: [hanne.marie.evensen@meland.kommune.no](mailto:hanne.marie.evensen@meland.kommune.no)

<image001.png>