
Fra: Paal Tønning
Sendt: fredag 28. juni 2019 14:47
Til: 'alver@neitilmerbompenger.no'
Kopi: Kjetil Spurkeland
Emne: 19/14302 Innsynskrav - Vannkvalitet til forbrukerne

Hei

Eg vidaresendar svaret, som liggjar under, frå Kjetil Spurkeland, Tenesteleiar for Drift og Vedlikehald.

«Vi har følgende spørsmål og krav om innsyn til de tekniske etater i kommunene Lindås, Meland og Radøy:»

Hvor regelmessig blir det tatt fullstendige kjemiske, fysiologiske og mikrobiologiske prøver av drikkevannet i nevnte kommuner?

Me tar prøvar hver 14 dag på 15 stedar. prøvetakning i Meland inkluderer og høgdebassenga, prøveplan er godkjent av Mattilsynet.

Prøveplan blir revidert årleg, samt gjennomgått og godkjent av Mattilsynet

Hva gjøres på stedet, hva koster de private nevnte fullstendige laboratoriums-prøvene, og hvor ofte blir disse bestilt.

Kommunane utfører i dag vatn prøvetaking der ein ser etter fleire forskjellige forureiningar og bakteriar, dei viktigaste er E.colie,intestinale, koliforme bakteriar, pH, turbiditet og farge. Krav og kvifor er beskrevet i drikkevannsforskrifta § 21 som omhandlar minstekrav til drikkevannsprøver, og §19 beskriv prøvetakingsplan og farekartlegging som §6 omhandlar.

Me tappar vatn på sterile flasker som umiddelbart kjøres til laboratoriet i Sandviken, Bergen Kommune, kostnad pr. prøve ca kr 800,-

Hvem i kommunenes tekniske etat har utdanning og forståelse for hva laboratorieanalysene forteller? Dette er legitime spørsmål en som innbygger og kunde skal ha svar på. FNB Alver ber om gjennomsyn/kopier av de 6 siste mnd. analysesvar.

Prøvetaking og frekvens: Kommunane har i dag ein prøvetakingsplan som er godkjent mellom kommunen og Mattilsynet. Prøvetakings plan skilje mellom områder og kva type prøvetaking som utførast, med faste frekvensar på prøvane og tidspunkt.

Den delast inn i følgende prøvetypar:

RV-Råvatn prøve.BV- Bassengvatn. A og B prøvar på reintvatn

Prøvedata er fordelt på 12 månader der prøvetakingsplan inneheldt når og kvar prøvane tas. Risikovurderinga er grunnlag for planen saman med produsert vatn pr. m³ i døgnet(ref.§21 minstekrav til drikkevannsprøver). Den skal også vera godkjent av Mattilsynet.

Va operatørene har ansvar for prøvetakning, utdannelsen de innehar heter Driftsoperatør Vann. Analyse resultater ligger offentlig på <https://www.meland.kommune.no/innhald/politikk-og-administrasjon/innsyn-postliste/>

Venleg helsing

Paal Tønning

Leiar for teknisk drift og vedlikehald

Tlf: 5617 1162 / 9321 2692

Plan, utbygging og kommunalteknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -