

---

**Fra:** Jørn-André Norstrand <norstrand@norstrand.no>  
**Sendt:** mandag 26. august 2019 16:08  
**Til:** Larissa Dahl; Postmottak Meland  
**Emne:** SV: Trong for tilleggsopplysningar utslepp hytte gbnr 46/1  
**Vedlegg:** Situasjonsplan.pdf; Distribusjon av nabovarsel.pdf; Nabovarsel.pdf

Hei. I følge tiltakshaver ble det lagt inn vann for ca 30 år siden. Vann kommer fra brønn som ligger på gården.

Tiltakshaver kan bekrefte at utslippet ligger på egen grunn.

Legger ved dokumentasjon på nabovarsling av utslipp. Vi har ikke mottatt merknader på dette. Har du alt du trenger for å behandle utslippssøknad da? Vi kommer inn med ansvarlig rørlegger når vi søker om bruksendring etter pbl. i etterkant.

Med hilsen

**Jørn-André Norstrand**  
Norstrand Eiendomsrådgivning AS

Tlf: 930 40 419 / [norstrand@norstrand.no](mailto:norstrand@norstrand.no)



---

**Fra:** Larissa Dahl <[larissa.dahl@meland.kommune.no](mailto:larissa.dahl@meland.kommune.no)>  
**Sendt:** fredag 28. juni 2019 13.13  
**Til:** Jørn-André Norstrand <[norstrand@norstrand.no](mailto:norstrand@norstrand.no)>  
**Emne:** Trong for tilleggsopplysningar utslepp hytte gbnr 46/1

Hei!

Det er uklart om hytte er tilkopleet vann per i dag, om dette er brønnvatn.  
Det er søkt om gråvassutslepp til grøfta. Vi ber om bekreftelse at utslepp ligg på eigen grunn.

Søknad om utslepp skal nabovarsles, rørlegger må ta på seg ansvar med tilkopling til vatn og installasjon av utsleppsanlegg. Vi krever skalavskiller på 1 m3 på gråvassutslepp. Det skal søkes om utslepp etter Forurensningslova og installasjon av vatn og slamavskiller etter Plan- og bygningslova. Vi venter på samlet søknad om bruksendring frå hønsehus til bustad i etterkant.

Med vennleg helsing  
Larissa Dahl  
Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk

