



Innreguleringsprotokoll Løypetona

Leilighet nr:	Rom med tilluft.	Rom med avtrekk	Ønsket luftmgd. m ³ /h.	Avlest luftmgd. m ³ /h.	Innstilt luftmengde etter innregulering m ³ /h.	Tilluftsvifte innstilt i % i normalinnstilling.	Avtrekksvifte innstilt i % i normalinnstilling.	Kommentar
1								
0102	Sov1		45	55	46	39 %	42 %	
1101	Sov 2		25	34	27			
	Stue/Kjøkken		30	44	32			
		Bod/Teknisk	30	43	29			
		Bad	65	81	66			
2								
0101	Stue/Kjøkken		40	35	37	43 %	46 %	
1102	Sov 1		40	35	42			
	Sov 2		30	30	29			
	Tv stue		25	36	28			
		Bod/Teknisk	30	35	31			
		Bad/Vask	55	69	56			
		Bad v/Soverom	55	68	57			
3								
1205	Sov1		45	49	46	39 %	42 %	
0201	Sov 2		25	27	26			
	Stue/Kjøkken		35	38	36			
		Bod/Teknisk	40	51	41			
		Bad	60	57	58			
4								
1204	Sov1		45	40	44	38 %	42 %	
0201	Sov 2		25	21	24			
	Stue/Kjøkken		30	55	41			
		Bod/Teknisk	40	47	41			
		Bad	60	67	61			
5								
1203	Stue/Kjøkken		35	48	34	52 %	47 %	
0203	Sov 1		45	40	42			
	Sov 2		25	31	27			
	Tv stue		25	35	28			
		Bod/Teknisk	30	23	31			
		Bad/Vask	55	65	56			
		Bad v/Soverom	55	51	54			
6								
1314	Stue/kjøkken		30	45	33	28 %	36 %	
0301	Soverom		50	50	49			
		Bod	35	27	34			
		Bad	55	60	58			
Leilighet nr:	Rom med tilluft.	Rom med avtrekk	Ønsket luftmgd. m³/h.	Avlest luftmgd. m³/h.	Innstilt luftmengde etter innregulering m³/h.	Tilluftsvifte innstilt i % i normalinnstilling.	Avtrekksvifte innstilt i % i normalinnstilling.	
7								
1313	Stue/kjøkken		30	55	33	27 %	38 %	
0302	Soverom		50	57	51			
		Bod	35	45	38			
		Bad	55	67	59			

8							
1313	Stue/Kjøkken		35	50	36	42 %	46 %
0303	Sov 2		20	26	23		
	Sov 1		40	43	39		
	Disp		15	26	14		
		Bod/Teknisk	40	55	44		
		Bad	65	70	66		

9							
1311						39 %	42 %
0304							
	Stue/Kjøkken		35	31	33		
	Sov 2		25	26	25		
	Sov 1		40	37	39		
	Disp		15	14	15		
		Bod/Teknisk	45	55	45		
		Bad	65	71	64		

Leilighet nr:	Rom med tilluft.	Rom med avtrekk	Ønsket luftmgd. m3/h.	Avlest luftmgd. m3/h.	Innstilt luftmengde etter innregulering m3/h.	Tilluftsvifte innstilt i % i normalinnstilling.	Avtrekksvifte innstilt i % i normalinnstilling.
10							
1310							
0305	Stue/Kjøkken		25				
	Sov 2		20				
	Sov 1		40				Visning
	Disp		15				
		Bod/Teknisk	30				
		Bad	60				
11						42 %	42 %
1311							
0306	Stue/Kjøkken		35	42	35		
	Sov 2		25	25	24		
	Sov 1		40	35	41		
	Disp		15	15	14		
		Bod/Teknisk	45	41	45		
		Bad	65	71	66		
12						41 %	47 %
1308							
0307	Stue/Kjøkken		35	45	34		
	Sov 2		25	19	26		
	Sov 1		40	35	42		
	Disp		15	15	16		
		Bod/Teknisk	45	40	44		
		Bad	65	55	63		
13						37 %	41 %
1307	Stue/Kjøkken		25	31	25		
0308	Sov 2		20	19	23		

	Sov 1		45	35	42		
		Bod/Teknisk	40	51	41		
		Bad	60	50	59		
14							
1306	Stue/Kjøkken		40	39	39	48 %	57 %
0309	Tv stue		25	23	23		
	Sov 1		50	44	48		
	Sov 2		25	54	27		
		Bod	35	64	36		
		Bad/vask	55	56	55		
		Bad	50	54	51		
15							
1422	Stue/Kjøkken		40	43	43	33 %	40 %
0401	Soverom		50	52	52		
		Bod	35	47	38		
		Bad	55	67	57		
16							
1421	Stue/Kjøkken		40	60	43	28 %	32 %
0402	Soverom		40	54	41		
		Bod	30	60	33		
		Bad	60	58	59		
17							
1420	Stue/Kjøkken		40	27	37	50 %	51 %
0403	Sov 1		40	28	38		
	Sov 2		25	20	23		
	Disp		20	27	18		
		Bod	45	27	47		
		Bad	65	45	67		
18						38 %	42&
1419	Stue/Kjøkken		30	30	31		
0404	Sov 1		40	27	39		
	Sov 2		25	28	24		
	Disp		20	28	22		
		Bod	45	20	43		
		Bad	65	78	67		
19						38 %	39 %
1418	Stue/kjøkken		30	44	29		
0405	Sov 1		40	27	39		
	Sov 2		22	26	23		
	Disp		20	25	22		
		Bod	45	50	43		
		Bad	65	77	68		
20						40 %	42 %

1417	Stue/Kjøkken	30	23	30		
0406	Sov 1	49	27	38		
	Sov 2	25	27	24		
	Disp	20	21	18		
	Bod	45	35	44		
	Bad	65	73	68		
21					40 %	42 %
1416	Stue/Kjøkken	30	23	30		
0407	Sov 1	40	27	38		
	Sov 2	25	27	24		
	Disp	20	21	18		
	Bod	45	35	44		
	Bad	65	73	68		
22					37 %	46 %
1415	Stue/Kjøkken	35	25	34		
0408	Sov 1	40	52	39		
	Sov 2	25	13	24		
	Tv stue	25	50	25		
	Bod	30	39	31		
	Bad/vask	60	50	59		
	Bad	65	65	63		
23					34 %	40 %
1529	Stue/Kjøkken	40	51	41		
0501	Soverom	40	34	41		
	Bod	35	55	36		
	Bad	55	63	58		
24					31 %	39 %
1528	Stue/Kjøkken	40	41	38		
0502	Soverom	40	51	41		
	Bod	40	47	40		
	Bad	60	61	62		
25					42 %	48 %
1527	Stue/Kjøkken	30	48	32		
0503	Sov 1	40	29	39		
	Sov 2	25	15	24		
	Disponibelt	20	26	19		
	Bod	50	40	52		
	Bad	70	80	69		
26					43 %	46 %
1526	Stue/Kjøkken	30	39	30		
0504	Sov 1	40	32	42		
	Sov 2	25	22	26		
	Disponibelt	20	33	19		
	Bod	50	60	51		
	Bad	65	58	62		

27					42 %	48 %
1525	Stue/kjøkken	30	39	28		
0505	Sov 1	40	31	41		
	Sov 2	25	21	25		
	Disponibelt	20	14	19		
	Bod	50	48	48		
	Bad	70	72	72		
28					42 %	47 %
1524	Stue/kjøkken	25	37	32		
0506	Sov 1	45	31	39		
	Sov 2	25	20	23		
	Disponibelt	15	21	20		
	Bod	35	55	49		
	Bad	65	60	68		
29					47 %	48 %
1523	Stue/kjøkken	40	35	41		
0507	Sov 1	40	33	39		
	Sov 2	25	25	24		
	Sov 3	20	19	23		
	Bod	60	55	60		
	Bad	70	68	69		

Innregulering er foretatt med Swema trakt. Med en feilmargin på + - 10%. Innregulering er foretatt av Tor Erik Synnevåg AOG.