

---

**Fra:** Grethe Elin Mjelde  
**Sendt:** 4. november 2019 11:49  
**Til:** Anne Sofie N. Uthaug; Larissa Dahl  
**Kopi:** 'Rolf Skjæveland'  
**Emne:** SV: sak 18/2779 Oversender dispensasjonssøknad til uttalelse - mellombels søndagsskule gbnr 17/4 Meland

Hei.

Søndagsskoler kommer ikke under Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, men reguleres etter Miljørettet helsevern §10

Ut i fra opplysninger jeg har mottatt, ser det ut som at lokalet kommer til å bli brukt relativt lite og av varierende mengde personer.  
Lufting med vindu kan i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Dette må selvsagt vurderes etter hvert, og tas med i en HMS vurdering.

Ang. brann: *Vi vil ta inn så mange brannvesenet gir oss lov til ut frå rømningsvegar.* **Dette vurderes som tilfredsstillende.**

**Ut i fra en total vurdering, har Miljørettet helsevern ingen innsigelser vedrørende midlertidig brakke for undervisning til søndagsskole.**

Mvh

**Grethe Elin Mjelde** | Teknisk-hygienisk ingeniør – Miljøretta helsevern

E-post: [mjge@lindas.kommune.no](mailto:mjge@lindas.kommune.no) | Telefon: + 47 56 37 57 70 / + 47 950 19 609  
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)



---

**Fra:** Anne Sofie Nergård Uthaug [<mailto:au887@kyrkja.no>]  
**Sendt:** 30. oktober 2019 13:33  
**Til:** Larissa Dahl; Grethe Elin Mjelde  
**Kopi:** 'Rolf Skjæveland'  
**Emne:** FW: sak 18/2779 Oversender dispensasjonssøknad til uttalelse - mellombels søndagsskule gbnr 17/4 Meland

### **Mellombels søndagsskulebygg**

Svar på spørsmål frå Grethe Elin Mjelde:

Eg vil minne om at Meland sokn har sjølvstendig HMS-ansvar, og i 2020 blir det Alver kyrkjelege fellesråd ved kyrkjevevje som overtek dette ansvaret.

Dette gjeld eit frivillig arbeid for barn og unge, drive av frivillige medarbeidarar

På søndagsskulen har vi veldig lite kontroll på kor mange som kjem kvar gong, det kjem an på kor mange barn som tilfeldigvis dukkar opp i dåpsfølgjer og andre. Vi vil ta inn så mange brannvesenet gir oss lov til ut frå rømningsvegar. Alternativet vi har er eit mykje mindre rom på ca 20 kvm.

Tidsrom: Frå 30 min-1 time.

Ingen ventilasjonsanlegg, mekanisk lufting bør kunne vere tilstrekkeleg.

Oppvarming med varmovnar.

Med venleg helsing

Anne Sofie Nergård Uthaug

Kyrkjeverje i Meland

Tlf 56171485

Mobil 40462647

---

**From:** Anne Sofie Nergård Uthaug

**Sent:** Monday, October 28, 2019 10:22 AM

**To:** 'Rolf Skjæveland' <[Rolf@din-byggtjeneste.no](mailto:Rolf@din-byggtjeneste.no)>

**Subject:** RE: sak 18/2779 Oversender dispensasjonssøknad til uttalelse - mellombels søndagsskule gbnr 17/4 Meland

Søndagsskulen har vi veldig lite kontroll på kor mange som kjem kvar gong, det kjem an på kor mange barn som tilfeldigvis dukkar opp i dåpsfølgjer og andre. Vi tek inn så mange brannvesenet gir oss lov til ut frå rømningsvegar. Alternativet vi har er eit mykje mindre rom....

Tidsrom: Frå 30 min-1 time.

Ingen ventilasjonsanelgg, mekanisk lufting bør kunne vere tilstrekkeleg.

Oppvarming med varmovnar.

Med venleg helsing

Anne Sofie Nergård Uthaug

Kyrkjeverje i Meland

Tlf 56171485

Mobil 40462647

---

**From:** Rolf Skjæveland [<mailto:Rolf@din-byggtjeneste.no>]

**Sent:** Friday, October 25, 2019 12:46 PM

**To:** Anne Sofie Nergård Uthaug <[au887@kyrkja.no](mailto:au887@kyrkja.no)>

**Subject:** VS: sak 18/2779 Oversender dispensasjonssøknad til uttalelse - mellombels søndagsskule gbnr 17/4 Meland

Dette vil ingen ende ta...

Brannsikring har jeg kontroll på...

Har du litt informasjon å gi meg?

Med vennlig hilsen

**Rolf Skjæveland**



Skjævelandvn. 20, 4322 SANDNES  
tlf: 415 11 696 | sentral: 51 67 99 10  
[rolf@din-byggtjeneste.no](mailto:rolf@din-byggtjeneste.no)  
[www.din-byggtjeneste.no](http://www.din-byggtjeneste.no)

---

**Fra:** Larissa Dahl <[larissa.dahl@meland.kommune.no](mailto:larissa.dahl@meland.kommune.no)>

**Sendt:** onsdag 9. oktober 2019 09.29

**Til:** Rolf Skjæveland <[Rolf@din-byggtjeneste.no](mailto:Rolf@din-byggtjeneste.no)>

**Kopi:** Grethe Elin Mjelde <[grethe.elin.mjelde@lindas.kommune.no](mailto:grethe.elin.mjelde@lindas.kommune.no)>

**Emne:** sak 18/2779 Oversender dispensasjonssøknad til uttalelse - mellombels søndagsskule gbnr 17/4 Meland

Hei

Sender disse spørsmålene til deg, som ansvarlig søker i saken.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



---

**Fra:** Grethe Elin Mjelde

**Sendt:** 9. oktober 2019 09:22

**Til:** Larissa Dahl

**Emne:** SV: 19/20862 Oversender dispensasjonssøknad til uttalelse - mellombels søndagsskule gbnr 17/4 Meland

Hei.

Angående søndagsskole:

- Vet du hvor mange «elever» det er snakk om?
- Hvor mange kommer til å oppholde seg i brakken samtidig, og evt. hvor lenge?
- Vil det bli noe ventilasjon i bygget? Evt. hvordan sikre tilfredsstillende inneklima?
- Oppvarming?
- Brannsikring?

Søndagskoler kommer ikke under Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, men reguleres etter Miljørettet helsevern §10

Mvh

**Grethe Elin Mjelde** | Teknisk-hygienisk ingeniør – Miljøretta helsevern

E-post: [mjge@lindas.kommune.no](mailto:mjge@lindas.kommune.no) | Telefon: + 47 56 37 57 70 / + 47 950 19 609

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)



---

**Fra:** Larissa Dahl

**Sendt:** 8. oktober 2019 15:20

**Til:** Grethe Elin Mjelde

**Emne:** 19/20862 Oversender dispensasjonssøknad til uttalelse - mellombels søndagsskule gbnr 17/4 Meland

Sjå vedlegg