

**Fra:** Oanes, Ole Jakob Tau S <ole-jakob.oanes@vassbakk.no>  
**Sendt:** 27. januar 2015 07:07  
**Til:** Tore Johan Erstad  
**Kopi:** Lindstad, Bjørn  
**Emne:** Lagerhall mv - gbnr 22/236  
**Vedlegg:** 20141017090133092.pdf; Olje\_FettUtskillere\_2014.pdf; Drift vedlikehold Oljeutskiller, 2012.pdf; 1354s.pdf; Gjennomføringsplan Mjåtveit.pdf; 20123 Mjåtveit Næringspark VS\_26012015.pdf

**Hei, og takk for tilbakemelding. Se våre kommentarer under:**

1. Tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett. Jeg forstod på Reidun hos oss at dere ønsker en permanent løsning for dette på plass allerede nå, og jeg ber derfor om at det sendes inn søknad om tilkopling på vanlig måte med ansvarsrett for prosjektering og utførelse.  
**Ifl. Vår rørlegger, Fløysand ble dette meldt inn til kommunen fredag 23. januar 2015.**
2. Oljeutskiller. Det er opplyst at det skal installeres oljeutskiller og dette henger sammen med tilkobling til vann- og avløpsnettet. Dette må avklares/søknadsbehandles i forhold til forurensningsloven (utslipps), men dersom jeg får inn dokumentasjon kan jeg behandle det i byggesaken. I et tidligere vedtak på 22/233, sak 13/1529, opplyste kommunen følgende til tiltakshaver:

«I forhold til omsøkt oljefråskiljar gjeld følgjande:

Forurensingsforskriften kapittel 15 stiller nærmere krav til utslepp av oljeholdig avlaupsvatn,  
men av § 15-1 går det fram at det omsøkte tiltaket fell utanfor dei verksemder som er omfatta  
av dette kapittelet.

Søknaden om etablering av oljefråskiljar skal dermed vurderast på bakgrunn av reglane om påslepp til offentleg avlaupsnett i forureiningsloven kapittel 15A.  
Kommunen er forureiningsmynde og førar tilsyn ved påslepp av m.a. oljeholdig avlaupsvatn  
som ikkje vert regulert av kapittel 15, jf. § 15A-2 første ledd. Vidare gir § 15A-4  
kommunen  
heimel til å fastsetje nærmere krav for slikt påslepp. Kommunen har p.t. ikkje vedteke  
ein  
eigen forkrift om påslepp av oljeholdig avløpsvatn og krav vert difor sett i samsvar med  
dei  
generelle føresegnene i Forurensingsforskriften.

I tillegg gjeld følgjande:

- Utgående oljekonsentrasjon til det kommunale nettet skal ikkje overstige 50 mg/l i reell drift.
- Den ansvarlige for oljeutskiljaren pliktar å gjennomføra representative målingar for å

- dokumentere kvaliteten av påslepp til avløpsnett. Det skal tas ut minimum to representative prøver pr. år, fra inspeksjons-/kontrollkummen.
- Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i samsvar med gjeldande standardar og forureiningsforskrifta sine krav.
  - Kommunen har rett til å inspisere verksemda til ei kvar tid og kan krevja å få lagt frem og få granska dokumentasjon på drift og kvalitetsdokumentasjon.
  - Verksemda plikter å gjennomføre førebyggjande tiltak for å unngå og eventuelt avgrense risikoen for akutte påslipp til nett for så vel spillvatn og overvavn.
  - Oljefråskiljaren skal elles etablerast, driftast og haldast ved like i samsvar med skildringa og instruksane frå produsenten, jf. vedlegg Q-8 til søknaden.»

Det er ikke helt klart for meg om dette tiltaket faller innenfor forurensingsforskriften § 15-1. Jeg ber om deres vurdering av det. Dersom ikke, vil vurderingen trolig bli den samme som i ovennevnte sak.

**Vedlagt er dokumentasjon på oljeutskiller som er tenkt plassert. Vår vurdering er at tiltaket er i grenseland med tanke på §15-1. Vår søknad omfatter nå en midlertidig etablering av lagerhall/verksted og kan da plasseres i kategori e) verksteder og klargjøringssentraler for kjørretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell. Etablering av oljeutskiller er hovedsakelig knyttet til det planlagte permanente tiltaket og vi ber om det gis en midlertidig tillatelse til utsipp nå, men på de vilkår at vi følger forskriftens krav beskrevet i §15-7. Vedlagt er også søknad om tillatelse til etablering av nytt utsipp i tråd med forskriftens §15-4. Denne kan gjelde dersom du ønsker at dette behandles i denne omgang. I så tilfelle ber vi om tilbakemelding på om søknad er komplett så kan vi signere og sende original.**

3. Gjennomføringsplan, jf saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 5-3, jf § 5-4 bokstav p.  
**Se vedlagt gjennomføringsplan i tråd med søknad om ansvarsrett.**
4. Målsatt situasjonsplan, jf SAK10 § 5-4, bokstav m. Jeg vedlegger for enkelthets skyld situasjonskart.  
**Se vedlegg. Dette vedlegget vil også brukes til en evt. søknad om tillatelse til etablering av nytt utsipp.**

Jeg ber om tilbakemelding så snart som mulig og innen 31.1.2014. Du må gjerne ringe meg ved spørsmål eller synspunkter, mitt direktenummer er 56 17 11 69.

**Ole Jakob Oanes**

Anleggsleder  
Vassbakk & Stol as  
[www.vassbakk.no](http://www.vassbakk.no)  
mobil 452 72 472  
[ole-jakob.oanes@vassbakk.no](mailto:ole-jakob.oanes@vassbakk.no)

confidential information and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Thank you.