
Fra: Tore Johan Erstad
Sendt: 11. februar 2015 11:55
Til: 'ragnar@12-trinn.no'
Emne: Bruksendring - Landsvik - Sak 14/4145

Hei Ragnar Risholm,

Jeg viser til innsendt søknad om bruksendring av loft i stall. Det som er sendt inn ser ved gjennomgang veldig ryddig og greit ut. Jeg avventer ettersending av uttale fra Arbeidstilsynet før vedtaket skrives. I den forbindelse gjør jeg oppmerksom på at dere tidligst mulig bør avklare med dem om det er behov for heis eller løfteplattform i bygningen. Jeg viser her til TEK10 § 12-3 nr 1 stiller krav om heis i byggverk for «arbeidsbygning med to etasjer». Jeg antar dere vil vurdere å søke om fritak for også dette kravet i medhold av pbl § 31-2 og da kan det være greit at arbeidstilsynet har vært seg bevisst problemstillingen når de kommer med sin uttale. Jeg gjør oppmerksom på dette nå, fordi det er en tilbakevendende problemstilling i arbeidsbygninger.

Med venleg helsing
Tore Johan Erstad
Konsulent, byggesak
E-post: Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no