
Fra: Ragnar Risholm <ragnar@12-trinn.no>
Sendt: 12. februar 2015 23:44
Til: Tore Johan Erstad
Kopi: torhild.viland@arbeidstilsynet.no
Emne: SV: Bruksendring - Landsvik - Sak 14/4145

Hei Tore

Takk for tilbakemelding, fint å høre at ting ser ryddig og greit ut. Jeg er på ferie, derfor har jeg ikke svart mailen din før. Jeg snakket med Torill Villand fra arbeidstilsynet for noen dager siden, så jeg kobler henne inn på denne mailen. Så kan en få en rask avklaring på dette spørsmålet.

Når det gjelder behov for heis eller løfteplattform i stallen, så er det ikke behov for det. Alt arbeid foregår i 1. etg. på hovedplanet også alt høy og for er lagret i 1. etg. Det er kun spiserom og beboelse som er i loftsetg.(2 etg.). Vi søker derfor fritak for kravet i henholdt til pbl § 31-2.

Med vennlig hilsen

Ragnar Risholm
tlf 90022655

Fra: Tore Johan Erstad [Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no]
Sendt: 11. februar 2015 11:54
Til: Ragnar Risholm
Emne: Bruksendring - Landsvik - Sak 14/4145

Hei Ragnar Risholm,

Jeg viser til innsendt søknad om bruksendring av loft i stall. Det som er sendt inn ser ved gjennomgang veldig ryddig og greit ut. Jeg avventer ettersending av uttale fra Arbeidstilsynet før vedtaket skrives. I den forbindelse gjør jeg oppmerksom på at dere tidligst mulig bør avklare med dem om det er behov for heis eller løfteplattform i bygningen. Jeg viser her til TEK10 § 12-3 nr 1 stiller krav om heis i byggverk for «arbeidsbygning med to etasjer». Jeg antar dere vil vurdere å søke om fritak for også dette kravet i medhold av pbl § 31-2 og da kan det være greit at arbeidstilsynet har vært seg bevisst problemstillingen når de kommer med sin uttale. Jeg gjør oppmerksom på dette nå, fordi det er en tilbakevennende problemstilling i arbeidsbygninger.

Med venleg helsing
Tore Johan Erstad
Konsulent, byggesak
E-post: Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no