



NGIB Brannførebyggjande avd
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/1064 - 15/7936

Saksbehandlar:
Camilla Smith-Strøm
camilla.smith-strom@meland.kommune.no

21.04.2015

Svar på Tilsynsrapport

I samsvar med «Forskrift om brannførebyggjende tiltak og tilsyn», §6-2 gjer eg hermed skriftleg tilbakemelding på tilsynsrapport, frå tilsyn i Marihøna barnehage, 03.02.2015.

Avvik 1. Dokumentasjon av bygget er ikkje tilfredstillande.

Tilbakemelding:

Ferdigattest/bruksløyve føreligg no, saman med anna bygg og branndokumentasjon i barnehagens internkontrollsystem.

Avvik 2. Brannvernleiar har ikkje tilfredstillande kvalifikasjonar

Tilbakemelding:

Styrar og brannvernleiar, vil gjennomgå kurs, så snart det vert gitt tilbod om dette.

Merknad: «Det er montert to varmomnar over vindauga på kjøkkenet, desse er av gamal årgang og kan med fordel fasast ut».

Kommentar til merknad:

Det er problematisk med anna plassering enn takpunkt, for varmomnar i barnehagen. Vi beheld omnane, men vaktmestar skiftar takplatene til gipsplater, som brannførebyggjande tiltak.

Med helsing

Camilla Smith-Strøm
leiar Marihøna barnehage

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Mottakere:

NGIB Brannførebyggjande avd

5914

ISDALSTØ