

---

**Fra:** Steinar Thunold <kilsperr@online.no>  
**Sendt:** 26. mai 2015 15:28  
**Til:** Merethe Tvedt; Jørn Johannessen  
**Emne:** Re: Gbnr 57/3

Hei igjen!

Det nye terrenget vi bli tilpasset slik at den gjennomsnittlige mønehøyde vil være under 9m

MVH

Steinar Thunold

Hei!

Administrasjonen er snart klar med vedtak på Dykkar byggesøknad på gbnr 57/3 på Sætre.

Administrasjonen legg til grunn at byggetshøgde er i samsvar med Pbl. § 29-4 sine krav til maksimal gesims og mønehøgde, henholdsvis 8 og 9 meter over gjennomsnitts planert terreng.

Dersom dette ikkje er tilfelle krever bygget dispensasjon, og eg ber i såfall om tilbakemelding innan 7 dager frå dagens dato.

Med vennleg helsing  
Merethe Tvedt  
Byggesakskonsulent  
Meland kommune