

Meland kommune
Pb 79
5906 Frekkhaug
Attn: Meland kommune

AR-15-MX-002290-01

EUNOBE-00015253

Prøvemottak: 30.06.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 30.06.2015-03.07.2015

Referanse: Husebø vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2015-0630-018	Prøvetakingsdato:	30.06.2015
Prøvetype:	Rent vann	Prøvetaker:	TT
Prøvemerkning:	Husebø Reintvann pumpehus	Analysestartdato:	30.06.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	1	cfu/ml	ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray
Farge (410 nm)	11	mg Pt/l	5 40% EN ISO 7887-C1
Konduktivitet (25°C)	6.67	mS/m	0.2 10% NS 7888
pH målt ved 21 +/- 2°C			
pH	9.3		4 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.25	ftu	0.1 30% NS 7027

Prøvenr.:	441-2015-0630-019	Prøvetakingsdato:	30.06.2015
Prøvetype:	Rent vann	Prøvetaker:	TT
Prøvemerkning:	Husebø Landsvik	Analysestartdato:	30.06.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	60	cfu/ml	ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray
Farge (410 nm)	12	mg Pt/l	5 40% EN ISO 7887-C1
Konduktivitet (25°C)	6.55	mS/m	0.2 10% NS 7888
pH målt ved 21 +/- 2°C			
pH	8.6		4 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.2	ftu	0.1 30% NS 7027

Kopi til:

Melandskaret (melandskaret@meland.kommune.no)

Geir Jensen (geir.jensen@meland.kommune.no)

Jan Andersen (Jan.Andersen@meland.kommune.no)

Jens Dahl (jens.dahl@meland.kommune.no)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Bergen 03.07.2015

Helene L. Botnevik

Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).