



# BKK NETT AS

## ERKLÆRING OM AT PLANLEGGING/UTFØRELSE AV INSTALLASJONEN ER I SAMSVAR MED SIKKERHETSKRAVENE I FORSKRIFT OM ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG

Ordrenummer

122571

Erklæring om samsvar skal i følge § 13 i Forskrift for Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt.

### EIER/(Bruker)

Navn: Grasdal Skule

Telefon: 56 17 57 00

Adresse: Grasdal Skule

E-post:

Postnr./sted: 5918 Frekhaug

### ANLEGG

Anl. adresse:

Sjøvegen 10

Postnummer:

5918

Poststed:

Frekhaug

Anvendelse:

X Nyanlegg

 Utvidelse Endring

Anvendte normer

X NEK 400 : 2010

 Andre :

Andre tekniske spesifikasjoner :

Beskrivelse av anlegget:

-Montert strømfosyning 2x230V i BKKs fiberskap.

-PR2x2,5mm<sup>2</sup> forlagt på vegg fra eksisterende stikkontakt for data K36 til ny stikkontakt i fiberskapet og koblet til.

### INSTALLATØR

Navn: BKK Nett AS

Org. nr: 976 944 801

Adresse: Postboks 7050

Tlf: 55 12 87 50

Postnummer: 5020 Bergen

E-post: sjur.steen-nilsen@bkk.no

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V. Dokumentasjon i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

BKK Nett AS har kun garantiansvar for leveranser som fremgår av ovennevnte beskrivelse.

Dato : 15/7 - 2011

Firmastempel:

Underskrift :