

---

**Fra:** Morgan Sagstad <msagstad@hotmail.com>  
**Sendt:** 3. november 2015 20:19  
**Til:** Marius Flemmen Knudsen  
**Emne:** Omsynsone langs Sagstadselva

Hei

Viser til informativ samtale mandag. Ang drift av Slagstad mikro kraftstasjon lurer eg på korleis det på beste måte kan fjerne sand fra inntaksdammen. Dette har ikke blitt gjort før da anlegget er nokså nytt og framleis under prøvedrift. Tenker sjølv at det er mulig å ause opp sanden med gravemaskin i sakte bevegelser, dette for ikke å virvle opp sand. Det er ikkje et poeng å tømme demningen heilt for sand , men ause ut litt slik at vi får litt fribord for å gjenopprette sandfangeeffekten. Tenker sjølv at elva er mindre sårbart i enkelte årstider.

Avventer tømning av dammen til eg har hørt fra deg.

Mvh Morgan Sagstad