
Fra: Tore Johan Erstad
Sendt: 9. november 2015 15:37
Til: 'Jim Roger Gripsgård'
Emne: SV: Vaskehall

Takk for det, jeg tar med meg de opplysningene ved behandling av saken.

Med venleg helsing
Tore Johan Erstad
Juridisk Rådgivar
E-post: Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no

Fra: Jim Roger Gripsgård [<mailto:jim@essofrekhaug.no>]
Sendt: 9. november 2015 15:25
Til: Tore Johan Erstad
Emne: SV: Vaskehall

Hei.

Vaskehallen krever oljeutskiller ja. Jeg har dette på vaskehallene i dag også. Den nye vaskehallen vil bli koblet inn på eksisterende avløp, som går gjennom Odin sandfangkum 10m³, og Odin oljeutskiller 8m³ (Av nyere dato, med prøvetakingskum). Dette er også koblet sammen slik at vannet går videre ut i kloakksystemet etter de nye forskriftene, og ikke ut i sammen med overvannet (gammel forskrift).

Hilsen

Frekhaug Bilsenter AS

Jim Roger Gripsgård
Daglig leder

Mjåtveitflaten 1
5918 Frekhaug

Tlf : 56177900
Faks :56177840
Mob: 93462392
E-post: jim@essofrekhaug.no
Hjemmeside: www.essofrekhaug.no

Fra: Tore Johan Erstad [<mailto:Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no>]
Sendt: 9. november 2015 15:14
Til: Jim Roger Gripsgård <jim@essofrekhaug.no>
Emne: SV: Vaskehall

Hei

Dersom søknaden er komplett er følger kravene til saksbehandlingstid av pbl 21-7. Tre uker er fristen for at tiltakshaver da kan bygge på egen risiko dersom kommunen ikke har truffet vedtak (forutsetter komplett søknad og fravær av nabomerknader). Tolv uker er fristen før kommunens gebyrer begynner å ryke, og det er denne fristen kommunen p.t overholder stort sett i alle saker. Fristen regnes fra søknaden er komplett.

Saken er tildelt meg som saksbehandler og jeg har ennå ikke hatt tid til å vurdere denne i forhold til om den er komplett, men jeg har notert meg at det må avklares om søknaden krever tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann (etablering av oljefraskiljar) etter forurensingsloven.

I min portefølje har jeg normalt en behandlingstid på 6-8 uker, og du/ansvarlig søker kan påregne å høre fra kommunen 14 dager. Dersom søknaden da er komplett og alt er greit kommer det et vedtak/løype. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vil jeg enten sende et brev til ansvarlig søker om hva som trengs før søknaden kan behandles, alternativt kontakter jeg ansvarlig søker pr telefon eller epost.

Med venleg helsing

Tore Johan Erstad

Juridisk Rådgivar

E-post: Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no

Fra: Jim Roger Gripsgård [<mailto:jim@essofrekhaug.no>]

Sendt: 9. november 2015 14:51

Til: Tore Johan Erstad

Emne: Vaskehall

Hei.

Hvor lang er behandlingstiden på søknaden om å få sette opp ny vaskehall på Essoen på Frekhaug. Den har ref. 15/2727.

Hilsen

Frekhaug Bilsenter AS

Jim Roger Gripsgård

Daglig leder

Mjåtveitflaten 1

5918 Frekhaug

Tlf : 56177900

Faks :56177840

Mob: 93462392

E-post: jim@essofrekhaug.no

Hjemmeside: www.essofrekhaug.no