


Frekhaugmarka velforening v/ Mabel Johansen

Galtenesvegen 66

Vi har på oppdrag fra Frekhaugmarka Velforening utført sikring Galtenesvegen 66. Som er Frekhaugmarka borettslag sine fellesarealer.



Området består av en åpen plass der deler av sidene består i en tidligere utsprengt skjæring. Med høyde fra ca 4 til 8m. Når skjæringen ble etablert er ukjent for Wimo Fjellsikring. Det er etablert fotballbane og ballbinge på området som det pågikk renovering av, i den forbindelse ble det vurdert nye bruksformål med områdene rundt/ i utkant av fellesarealet.

Wimo Fjellsikring ble da kontaktet for å bistå med vurdering og sikring av fjellskjæringen som ligger rundt området. Området bestod av sterkt oppsprukket berg som bar tydelig preg av forvitring/ frostsprengning samt at mye vegetasjon gjorde det vanskelig å vurdere omfanget av sprekkene langs toppen av skjæringen. Vi fant det også naturlig å anta at vegetasjonen hadde laget rot sprenging som ytterligere hjalp vannføringen. Vi vurderte at det var behov for rensk, bolting og steinsprangnett for at det skulle være tilstrekkelig trygt å ferdes og spesielt oppholde seg ved og under skjæringen. Skjæringer er rensket og sikret med bolter.

Det er benyttet fullt innstøpte bolter. Innstøpingsmørtel er Rescon Zinkbolt. Boltene er pulverlakkert og levert av Vik Ørsta.

FDV-dokumentasjon kan lastes ned her: <http://foto.wimo.no/dokumentasjon/Wimo-FDV.zip>

Type	Lengde	Diameter	Antall
Bolt	2,4 m	20 mm	5 stk
Bolt	3,0 m	20 mm	12 stk
Bolt	4,0 m	20 mm	8 stk
Bolt	4,0 m	25 mm	10 stk
Bånd			0 meter
Steinsprangnett			217 m ²

Under følger foto av utført arbeid.

