


	Safe Brannvern AS	Tel: +47 56 15 75 75
	Storebotn Næringspark Storebotn 48 N-5300 Kleppestø	Fax: +47 55 15 75 70 e-mail: post@brannvern.no www.brannvern.no

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

Avtalenr. _____

Kundenr: Kunde:	10619 Meland Kommune		
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Postboks 79 5906 FREKHAUG		
Serviceadr.:	Rådhusbygning		
Kontaktperson:	Øivind Buen Nils Helge 994 976 25	Mob : 911 928 22 Tlf : 56171000 Fax:	e-post: drift@meland.kommune.no

Dato:	08.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
1	Kjeller v/tilfluktsrom	Presto K5	Co2, B, 5kg	99/08	OK
5	Kjeller Trappgang	Presto AK6AL	Co2, B, 6 kg	85/05	OK
6	Kjeller tilfluktsrom	Presto P6G	Pulver, ABC, 6kg	14	OK , Nytt levert
7	1 etg Trapperom	Presto AK6AL	Co2, B, 6 kg	85/05	OK
8	2 etg Barnevern	Nordic S6 G	Skum AB 6 liter	12	OK
9	2 etg Barnevern	Nordic S6 G	Skum AB 6 liter	12	OK
10	3 etg loft/vent.rom	Presto AK6AL	Co2, B, 6 kg	85/05	OK
11	2 etg Trappeoppg. loft	Presto AK6AL	Co2, B, 6 kg	85/05	OK
14	1 etg Nybygg Helsestasjon	Mutnos AC 5	Co2, B, 5kg	12	OK
15	2 etg Nybygg Gang teknisk 2	Mutnos AC 5	Co2, B, 5kg	12	OK
16	2.etg Nybygg Kultur vest	Noha K2 G	Co2, B, 2 kg	10	OK
17	1.etg.Nybygg Minikjøkken NAV	Noha K2 G	Co2, B, 2 kg	10	OK
21	2 etg v/Kopirom	Presto K2	Co2, B, 2 kg	13	OK skilt
22	2 etg Nybygg Kjøkken	Presto K2	Co2, B, 2 kg	13	OK
Stempel og signatur:			Transport:	Arbeidstid:	
 IAN HARRIS Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no NO 835 705 982 MVA			Side:	Neste service:	
			1 av 3	04.2015	

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
 Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

**SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER**

Avtalenr.

Kundenr:	10619			
Kunde:	Meland Kommune			
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Postboks 79 5906 FREKHAUG			
Serviceadr.:	Rådhusbygning			
Kontaktperson:	Øivind Buen Nils Helge 994 976 25	Mob :	911 928 22	e-post: drift@meland.kommune.no
		Tlf :	56171000	
Fax:				

Dato:	08.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
23	2 etg Nybygg Teknisk Avd. v/Kopiorom	Presto K2	Co2, B, 2 kg	13	OK
24	1 etg Nybygg Tekniskrom3/4 Hovetavle	Presto K5	Co2, B, 5kg	13	OK
25	3 etg Nybygg Tekniskrom	Noha K2G	Co2, B, 2 kg	10	OK
26	3 etg Nybygg Vaktrom	Housegard PE6GE	Pulver, ABC, 6kg	10	OK
18					
19	Teknisk avd. Garasje	Mutnos AC 5	Co2, B, 5kg	12	OK
	Reserve :	Presto K5	Co2, B, 5kg	12	OK
	Reserve :	Mutnos AC5	Co2, B, 5kg	12	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
IAN HARRIS SAFE BRANNVERN Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no NO 835 700 982 MVA	Side:	Neste service:
	2 av 3	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

**SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER**

Avtalenr.

Kundenr: Kunde:	10619 Meland Kommune				
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Postboks 79 5906 FREKHAUG				
Serviceadr.:	Rådhusbygning				
Kontaktperson:	Øivind Buen Nils Helge 994 976 25	Mob :	911 928 22	e-post:	drift@meland.kommune.no
		Tlf :	56171000		
Fax:					


Dato:	08.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	BRANNSLANGER				
2	Trapperom, kjeller	NOHA	Vann, 25m, 3/4"	87/10	OK , Strålerør
3	Trapperom, 1etg.	NOHA	Vann, 25m, 3/4"	87/10	OK , Strålerør
4	Trapperom, 2 etg.	NOHA	Vann, 25m, 3/4"	87/10	OK , Strålerør
5	Trapperom, loft	NOHA	Vann, 25m, 3/4"	87/10	OK , Strålerør
7	Legekantor Inng. v/akuttmottak	Brandtek	Vann, 30m, 3/4"	02/12	OK
8	v/kjøkken 2.etg, vest	Brandtek	Vann, 30m, 3/4"	02/12	OK
9	2.etg. Nybygg v/teknisk	NOHA	Vann, 25m, 3/4"	10	OK
10	2.etg. Nybygg v/kantine	NOHA	Vann, 25m, 3/4"	10	OK
11	1. Nybygg Nye lege kontor	NOHA	Vann, 25m, 3/4"	10	OK
12	1.etg. Nybygg resepsjon	NOHA	Vann, 25m, 3/4"	10	OK
13	3 etg Nybygg Gang	NOHA	Vann, 30m, 3/4"	10	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
 Ian Harris Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no	Side:	Neste service:
	3 av 3	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

A

	Safe Brannvern AS Storebotn Næringspark Storebotn 48 N-5300 Kleppestø	Tel: +47 56 15 75 75 Fax: +47 55 15 75 70 e-mail: post@brannvern.no www.brannvern.no


SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

Avtalenr.	
-----------	--

Kundenr:	10619			
Kunde:	Meland Kommune			
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Postboks 79 5906 FREKHAUG			
Serviceadr.:	Sagstad skule			
Kontaktperson:	Øivind Buen Rasmus , 95103453	Mob :	911 928 22	e-post: drift@meland.kommune.no
		Tlf :	56171000	
Fax:				

Dato:	11.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	Brannslukkere:				
1	U.etg. Skulekjøkken	Orex S6	Skum AB 6 l	08	OK , Må kontroller 2015
2	U.etg. Sløyd	Presto P6G	Pulver ABC 6 kg	14	OK , Nytt levert
3	U.etg. Sløyd	Presto K5	Co2 B 5 kg	97/08	OK
4	2.etg. Gang adm.	Noha	Pulver ABE 6 kg	95/06	OK
5	2.etg. Materialrom	Housegard PE6GE	Pulver ABE 6 kg	09	OK
7	Kjeller, basseng	Nordic S6G	Skum AB 6 lt	12	OK
8	v/vent.rom. adm.	Presto K5	Co2 B 5 kg	06	OK
9	Ventilasjonsrom, Nybygg 97	Nordic S6G	Skum AB 6 lt	12	OK
11	v/Helsesøster	Housegard PE6GE	Pulver ABC 6kg	08	OK
12	2 etg trapp v/rom202	Nordic S6G	Skum AB 6 lt	12	OK
6	SFO	Presto P6GS	Pulver ABC 6 kg	14	OK , Nytt levert

Stempel og signatur:	 Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no NO 835 706 992 MVA	Transport:	Arbeidstid:
		Side:	Neste service:
Ian Harris		1 av 2	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
 Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

**SAFE
BRANNVERN**Safe Brannvern AS
Storebotn Næringspark
Storebotn 48
N-5300 KleppestøTel: +47 56 15 75 75
Fax: +47 55 15 75 70
e-mail: post@brannvern.no
www.brannvern.no**SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER**

Avtalenr.

Kundenr:	10619				
Kunde:	Meland Kommune				
Fakt. adr.:	Postboks 79				
P.nr /Poststed:	5906 FREKHAUG				
Serviceadr.:	Sagstad skule				
Kontaktperson:	Øivind Buen Rasmus , 95103453	Mob :	911 928 22		e-post: drift@meland.kommune.no
		Tlf :	56171000		
		Fax:			

Dato:	11.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

	Brannslanger:				
3	1.etg Gang v/rom 106	Noha	Vann 1" 25 m	85/10	OK
4	1.etg v/gamle biblotek	Noha	Vann 1" 25 m	12	OK
5	2.etg. Administrasjon	Noha	Vann 1" 25 m	76/10	OK
6	Gang v/vaktm.ktr.	Noha	Vann 1" 25 m	04/10	OK
7	Gang v/rom 151 Nybygg 97	Noha	Vann 1" 25 m	97/10	OK
8	Gang v/rom 152 Nybygg 97	Noha	Vann 1" 25 m	97/10	OK
9	Nybygg 09 Gang 2.etg	Noha	Vann 1" 30 m	09/14	OK , Trykktestet
10	Nybygg 09 Gang 1.etg.	Noha	Vann 1" 30 m	09/14	OK , Trykktestet

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
 Ian Harris Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no	Side:	Neste service:
	2 av 2	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
 Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

Avtalenr. _____

Kundenr: Kunde:	10619 Meland Kommune		
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Postboks 79 5906 FREKHAUG		
Serviceadr.:	Grasdal skule		
Kontaktperson:	Øivind Buen Arild 992 737 82	Mob :	911 928 22
		Tlf :	56171000
		Fax:	
		e-post:	drift@meland.kommune.no

Dato:	.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-----------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	Brannslukkere:				
1	Vestibyle, blå	Nordic P6G	Pulver ABC 6 kg	13	OK
2	Sløyd	Nordic S6	Skum B 6l	13	OK
3	Datarom	Presto S9	Skum B 9l	03/12	OK
4	Inng. kjøkken	Nordic P6G	Pulver ABC 6 kg	14	OK , Brukt/Nytt levert
5	Inng. gul	Housegard PE6GE	Pulver ABC 6 kg	08	OK
6	Mediatek	Presto S9	Skum AB 9 l	03/12	OK
7	Vent. loft	Presto S9	Skum AB 9 l	03/12	OK
	Brannslanger:				
1	Festinngang	Noha 25 mm 25 m	Brannslangepost	87/10	OK
2	Inngang hovedkontor	Noha 25 mm 25 m	Brannslangepost	87/10	OK , Skilt
3	V/ inng. til sløydosal	Noha 25 mm 25 m	Brannslangepost	87/10	OK , Skilt
4	Nybygg	Noha 25 mm 25 m	Brannslangepost	13	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
 IAN HARRIS Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no NO 835 706 982 MVA	Side:	Neste service:
	1 av 1	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
 Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

	Safe Brannvern AS Storebotn Næringspark Storebotn 48 N-5300 Kleppestø	Tel: +47 56 15 75 75 Fax: +47 55 15 75 70 e-mail: post@brannvern.no www.brannvern.no


SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

Avtalenr.

Kundenr:	10619			e-post: drift@meland.kommune.no
Kunde:	Meland Kommune			
Fakt. adr.:	Postboks 79			
P.nr /Poststed:	5906 FREKHAUG			
Serviceadr.:	Rosslund skule			
Kontaktperson:	Øivind Buen Jarle 951 035 03	Mob :	911 928 22	
		Tlf :	56171000	
		Fax:		

Dato:	09.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
1	Ventilasjon, kjeller	Presto K5	CO2 B 5 kg	03/13	OK
2	Musikkrom	Housegard PE6GE	ABC pulver 6 kg	08	OK
3	Datarom	Skuteng K5	CO2 B 5 kg	03/13	OK
4	Sløyd	Nordic S6G	Skum AB 6lt	12	OK
5	2 etg Arbeidsrom	Housegard PE6GE	ABC pulver 6 kg	08	OK
6	2 etg Gang, kontor	Housegard PE6GE	ABC pulver 6 kg	08	OK
7	Inng. gml bygg	Nordic S6G	Skum AB 6lt	12	OK
8	Fysikk	Presto K5	CO2 5 kg	03/13	OK
9	Skolekjøkken	Presto P6G	ABC pulver 6 kg	14	OK , Nytt levert
10	Gymsal	Nordic S6G	Skum AB 6lt	12	OK
11	Basseng	Presto K5	CO2	03/13	OK
12	Vent.rom, brakker	Presto K5	CO2 5 kg	14	OK , Nytt levert
13	Rom nr.14 v/brakker	Skuteng	CO2 5 kg	05	OK
14	Garderobe	Orex PG6	ABC pulver 6 kg	07	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
 Ian Harris	Side:	Neste service:
	1 av 2	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndsløkkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved brannokumentasjonen for bygget/anlegget


SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

Avtalenr. _____

Kundnr:	10619			e-post: drift@meland.kommune.no
Kunde:	Meland Kommune			
Fakt. adr.:	Postboks 79			
P.nr /Poststed:	5906 FREKHAUG			
Serviceadr.:	Rosland skule			
Kontaktperson:	Øivind Buen Jarle 951 035 03	Mob :	911 928 22	
		Tlf :	56171000	
		Fax:		

Dato:	09.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
1	Inngang nybygg	Noha 25 m	Brannslange ¾"	97/10	OK
2	Hovedinngang	Noha 25 m	Brannslange 1"	10	OK
3	Trapperom, kontor	Noha 25 m	Brannslange 1"	12	OK
5	Gang fysikk	Presto 25 m	Brannslange 1"	97/10	OK
4	Gang gammel del	Presto 25 m	Brannslange 1"	97/10	OK
6	Trappe oppg. Garder. 1.etg	Noha 25 m	Brannslange 1"	12	OK
7	Trappe oppg. Garder. Kjeller	Noha 25 m	Brannslange 1"	12	OK
8	Dusj basseng	Noha 25 m	Brannslange 1"	78	Ikke godkjent, skap har for mer rust. Må byttes
9	Garderobe brakke	Brandtek 25m	Brannslange ¾"	99/10	OK
10	Rom nr. 14 brakke	Noha 25 m	Brannslange 1"	04/10	OK
11	v/trapp 1.etg – korridor	Noha 25 m	Brannslange ¾"	04/10	OK
12	2. etg. Nybygg (Over slange 1)	Noha 25 m	Brannslange ¾"	97/10	OK

Stempel og signatur:  Ian Harris Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no NO 835 706 912 MVA	Transport:	Arbeidstid:
	Side:	Neste service:
	2 av 2	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

**SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER**

Avtalenr.

Kundenr: Kunde:	10619 Meland Kommune		
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Postboks 79 5906 FREKHAUG		
Serviceadr.:	Meland Ungdomsskule		
Kontaktperson:	Øivind Buen Arild , 99273782	Mob : 911 928 22 Tlf : 56171000 Fax:	e-post: drift@meland.kommune.no

Dato:	11.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
1	Inngang v/ fyrrom	Skuteng GD 6B	ABE pulver 6 kg	94/05	OK
2	Fyrrom	Tempus 6 VG	ABE pulver 6 kg	96/06	OK
3	Inng. v/ teknisk kjeller	Protect P6	ABC Pulver 6 kg	09	OK
4	v/ ventilasjon kjeller	Presto K5	CO2 5 kg	03/13	OK
5	Skolekjøkken 1.etg	Skuteng K5	CO2 5 kg	05	OK
6	Lærerrom 2.etg	Skuteng GD 6B	ABE pulver 6 kg	94/05	OK
7	v/ ventilasjon 3.etg	Skuteng K5	CO2 5 kg	03/13	OK
8	v/ ventilasjon nybygg 1.etg	Nordic S6S	AB Skum 6 lt	14	OK Slokker brukt/ Levert & montert Skap/slokker/skilt
9	Sløyd	Protect P6	ABC Pulver 6 kg	09	OK
10	Sløyd	Presto K5	CO2 5 kg	03/13	OK
11	Naturfag	Skuteng K5	CO2 5 kg	05	OK
12	Naturfag	Housegard PE6GE	ABC pulver 6 kg	08	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
Ian Harris Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no NO 835 706 982 MVA	Side:	Neste service:
	1 av 2	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndsløkkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved brannokumentasjonen for bygget/anlegget

**SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER**

		Avtalenr.	
Kundenr: Kunde:	10619 Meland Kommune		
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Postboks 79 5906 FREKHAUG		
Serviceadr.:	Meland Ungdomsskule		
Kontaktperson:	Øivind Buen Arild , 99273782	Mob : Tlf : Fax:	911 928 22 56171000
		e-post:	drift@meland.kommune.no

Dato:	11.04.2014	Utført av:	Ian Harris	Kontroll måned:	April
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
1	Gang 3.etg Hovedbygg	Noha 1" 25 m	Brannslange	82/10	OK , Strålerør montert
2	Gang 2.etg Hovedbygg	Noha 1" 25 m	Brannslange	81/10	OK , Strålerør montert
3	Gang 1.etg Hovedbygg	Noha 1" 25 m	Brannslange	83/10	OK , Strålerør montert
4	Gang kjeller	Noha 1" 25 m	Brannslange	81/10	OK , Strålerør montert
5	2.etg Nybygg	Noha 1" 25 m	Brannslange	00/10	OK , Skilt
6	1.etg Nybygg	Noha 1" 25 m	Brannslange	00/10	OK , Skilt
7	Gang inngang v/ rom 110	Brandtek ¾"25m	Brannslange	93/10	OK , Skilt
8	Gang v/ sløydsal	Noha 1" 25 m	Brannslange	84/10	OK , Strålerør montert
9	Gang v/ naturfag	Noha ¾ "25 m	Brannslange	01/10	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
 Ian Harris Tlf. +47 56 15 75 75 firmapost@brannvern.no	Side:	Neste service:
	2 av 2	04.2015

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget