
Fra: Marius Flemmen Knudsen
Sendt: 8. mars 2016 14:33
Til: Jens Erik Dahl
Emne: SV: VA-rammeplan til Detaljregulering for Elvaåsen

Hei

Da har jeg snakket med hun som har ansvaret for planen hos Rambøll, og har fått svar på det jeg lurte på. Jeg har ingen kommentarer bortsett fra at et eventuelt filtreringsbasseng må legges i byggeområde og ikke i naturområdet imot mjåtveitelva. At planlagte tiltak for overvannshåndtering gjøres før byggingen starter, slik at en unngår avrenning rett i elva.

Venleg helsing

Marius Flemmen Knudsen

Skog- og miljøkonsulent i kommunane Meland og Modalen

Sentralbord 56 17 10 00
postmottak@meland.kommune.no



[Sjå brosjyren vår](#)

Fra: Jens Erik Dahl
Sendt: 18. januar 2016 13:09
Til: Marius Flemmen Knudsen; Harry Finseth
Emne: VS: VA-rammeplan til Detaljregulering for Elvaåsen

Hei

Kan dere sjå litt på dette. VA er ok, men det gjelder overvatnhandtering mot Mjåtveitselva.

Mvh
Jens Dahl

Fra: Eva Hjørnevang Sunde [<mailto:eva.sunde@ramboll.no>]
Sendt: 14. desember 2015 15:32
Til: Jens Erik Dahl
Emne: VA-rammeplan til Detaljregulering for Elvaåsen

Hei,

Vedlagt følger VA-rammeplanen og tilhørende tegninger til Detaljregulering for Elvaåsen.

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål.

Med vennlig hilsen
Eva Hjørnevåg Sunde

Ingeniør
Vann og Avløp

M +47 91732259
eva.sunde@ramboll.no



Folke Bernadottes vei 50
PB 3705 Fyllingsdalen
5845 Bergen
www.ramboll.no