
Fra: Tore Johan Erstad
Sendt: 22. mars 2016 13:00
Til: 'thomask@maks.no'
Emne: Avklaring av søknadsplikt - Meland arbeidssenter

Hei, Thomas Knudsen

På meg ser det ut som de innvendige arbeidene beskrevet i din epost av 11.3.2016 er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Dette fordi det er en ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydrområde, se Byggesaksforskriften med veiledning § 4-1 (1) bokstav c nr 1:

<http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-byggesak/?dpx=/dpx/content/byggesak/4/1/>

Den endelige avgjørelsen/vurderingen ift søknadsplikten må tiltakshaver stå for selv, men på meg ser det altså ut som det er unntatt.

Med venleg helsing

Tore Johan Erstad

Juridisk Rådgivar

E-post: Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no