

Arbeidstilsynet Vestlandet  
Postboks 4720 Sluppen  
7468 Trondheim

## REDEGJØRELSE FOR MANGLENDE OPPLYSNINGER I SØKNAD OM ARBEIDSTILSYNETS SAMTYKKE

Søknad om tiltak på gnr.24/27 – Sagstad barneskole.

Vår dato: 30.03.15

Vår ref:15-05 HH

Deres dato:

Deres ref: 2015/55660

### Tiltaket omfatter:

Vi sendte inn søknad om Arbeidstilsynets samtykke den 17.12.15, og fikk krav om utfyllende opplysninger på 3 punkt den 14.03.16.

De tre punkt er:

- 1 Manglende areal pr arbeidsplass, redegjørelse på hvordan vår løsning kan forsvares med hensyn til arbeidstakerens helse og virke.
- 2 Redegjørelse for hvorfor ikke adskilt garderobeløsning for menn og kvinner er valgt.
- 3 Tegninger og skjema for ventilasjonsanlegg mangler.



www.fortunen.no

1 Her er 45 lærerarbeidsplasser i fellesrom, hver lærerarbeidsplass har fått tildelt i snitt 4m<sup>2</sup>. I tillegg har disse arbeidsplassene fått tildelt skap og oppbevaringsplasser i gangsonen, noe som utgjør ca 0,5 m<sup>2</sup> pr arbeidsplass(korridor 67m<sup>2</sup>-36 skap).

Videre er her 1 stort møterom 51m<sup>2</sup>, 2 møte/hvilerom på til sammen 35m<sup>2</sup>, 1 møte/grupperom 33m<sup>2</sup> som ligger nær knyttet opp mot lærerarbeidsplassene. Disse arealene er til sammen på 121m<sup>2</sup> og gir 2m<sup>2</sup> pr ansatt - 55personer.

Arbeidsplassene 2 stk kontor inspektør, rektor, resepsjon, helsesøster, SFO-leder er alle på mellom ca 10-20m<sup>2</sup>, likeens for vaktmester i underetasjen.

Arbeidsdagen for lærere variere veldig i både arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon, og disse lærerarbeidsplassene vil ikke alle være belagt på samme tid. Rommene er også møblert for å kunne ta imot fremtidige ansatte, samt vikarer.

2 Fortunen As har hatt nær kontakt med skoleledelsen og brukere under prosjektering, og dette er et ønske fra de tilsatte, ut fra deres erfaring og bruk av eksisterende skolebygg.

De ønsket en felles garderobe for henging av yttertøy, og unisex WC. HKWC gir plass for ytterlig behov for skjerming ved bytte av tøy, samt dusj.

3 Fortunen har laget et skisseprosjekt, og PRO/UTF for ventilasjon er ikke valgt. Når dette er prosjektert, vil det bli sendt inn tegninger til Arbeidstilsynet for godkjenning, og da i god tid før søknad om igangsetting. Vi håper dette er tilfredsstillende.

Ansvarlig søker er Fortunen as v/ Gro Haveland

Arkitekt Gro Haveland

*Gro Haveland*