

---

**Fra:** Merethe Tvedt  
**Sendt:** 5. april 2016 15:01  
**Til:** 'geddi177@hotmail.com'  
**Emne:** Trong for tilleggsdokumentasjon- Gbnr 1/411  
**Vedlegg:** 1\_411sit1.pdf

Hei Gjermund Flatøy,

Eg sitt med garasje søknaden din på gbnr 1/411 på Flatøy, og ser at det er behov for tilleggsdokumentasjon:

Teikningane er ikkje i målestokk, og nokre av måla på garasjen er falt ut, i tillegg samsvarar ikkje størrelsen på garasjen som er oppgitt på teikningane med størrelsen garasjen er teikna inn i på kartet. Det er difor utydlig kor stor garasjen er.

Eg ber om at følgjande dokumentasjon vert sendt inn:

- Nye målestokkriktige og målsatte teikningar
- Garasjen må teiknast inn på vedlagt situasjonskart, i riktig målestokk, målsatt og med mål til grense.
- BYA og BRA på garasjen må oppgis korrekt i søknaden.

Saka er ikkje klar for handsaming, den vert lagt i ventearkiv i påvente av at manglande dokumentasjon vert innsendt. Når søknaden er komplett vert den tatt opp til ordinær handsaming.

Om noko er uklart, ta gjerne kontakt!

Men venleg helsing

Merethe Tvedt  
Byggesakskonsulent  
Meland kommune  
e-post: [merethe.tvedt@meland.kommune.no](mailto:merethe.tvedt@meland.kommune.no)

