

Skjema for innmelding av nytt ildsted

Viser til §2-4, 3. ledd i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn: «Eier skal melde fra til kommunen når det har vært installert nytt ildsted.»

Ildstedet skal monteres og installeres i h t monteringsveiledning. Monteringsveiledning og dette skjema skal til enhver tid oppbevares på eiendommens adresse.

Eier

Eiendommens adresse Hjertåsveien 53 D / 5918 Frekhaug	G.nr 10	B.nr 253
Eiers navn Andreas Lorange	E-post Andreas.lorange@nla.no	Tlf. 98838636

Montørs navn Villanger & Sønner AS	Adresse Kvassnesveien 45	Postnr. 5914	Sted Isdalstø
Evt. Kvalifikasjon	E-post post@villanger.no	Tlf. 56357970	
Kontrollørs navn	Adresse	Postnr.	Sted
Kvalifikasjon	E-post	Tlf.	

Dato for montering / kontroll: 22.04.16

Ildsted (informasjon finnes i bruks –og monteringsveiledning)

Ildstedets type og fabrikk Nordpeis Uno 1 / 2 stk u.etg + 1.etg	Nominell effekt i kW 4,0KW pr stk	Røykgasstemp 262 c	Type brensel Ren ved
Skorkestype (f.eks. tegl, elementskorstein) Stål pipe ventilert	Høyde (fra røykrørsinnføring til skorkestopp i m) 4,8m	Dim .røykkanal (cm ²) Dim Ø150mm	Dim. røykrør (cm ²) Dim Ø150mm
Anbefalt skorkestrekk (Pa eller mmH ₂ O):	Eventuell måling av lekkasje i eksisterende røykkanal		
Ildstedets plassering (rom og etasje) 1 stk u.etg gang + 1.stk h.etg stue	Totalt antall ildsteder på skorstein 2 stk		

Skjemaset sendes inn til det lokale feiervesenet/brannvesenet

Undertegnede som er eier av ildstedet eller opptrer på vegne av ildstedets eier, bekrefter herved at ildstedet er oppsatt og kontrollert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og monteringsanvisninger.

Dato og sted: 18:5:16 <i>Andreas Lorange</i>	Dato og sted 12.05.16 <i>T. F. [Signature]</i>
Eier / representant for eier	Ansvarlig kontrollør