
Fra: Merethe Tvedt
Sendt: 13. juni 2016 09:50
Til: 'klokken@mail.com'
Emne: VS: Søknad om tilbygg til fritidsbustad på gbnr 52/55

Fra: Merethe Tvedt
Sendt: 15. april 2016 13:27
Til: klokken@gmail.com
Emne: Søknad om tilbygg til fritidsbustad på gbnr 52/55

Hei Kjellaug Løkken,

Eg har sett på tilbygget på fritidsbustaden din på gbnr 52/55. Du har teikna inn ein hanebjelke på andre etasje, med ein avstand ned til golv på 1,89 m.

Loven er klar på at dersom hanebjelken ikkje er ein del av takkonstruksjonen og bjelken har større breidde enn 60 cm må eit ansvarleg føretak søke om tiltaket.

Dersom tiltaket skal byggjast slik du no har søkt, må eg få inn ein snitteikning som viser at hanebjelken er ein del av takkonstruksjonen.

Om noko skulle vera uklart, ta gjerne kontakt!

Men venleg helsing

Merethe Tvedt
Byggesakskonsulent
Meland kommune
e-post: merethe.tvedt@meland.kommune.no

