

Kravspesifikasjon

Rammeavtale røyrleggjararbeidar

Bestilling av oppdrag

Ved rekvirering av oppdrag skal oppstart skje innan 14 dagar, dersom ikkje anna er avtalt. Røyrleggjar må gi kommunen tilbakemelding innan 48 t om han kan gjennomføre oppdraget.

Gjennomføring av oppdrag

Anlegg skal byggast i tråd med Meland kommune sin VA-norm.

VA-normen er tilgjengelig på: <http://www.va-norm.no/content/view/full/78565>

Røyrleggjar skal ikkje jobbe utanfor ordinær arbeidstid dersom dette ikkje er spesielt pålagt av oppdragsgivar.

FDV-dokumentasjon

Det skal utarbeidast FDV-dokumentasjon og gjennomførast trykkprøving, tettheitsprøving, desinfeksjon, TV-køyring for nye VA-anlegg og ombygging av eksisterande anlegg. Kostnader ved utarbeiding av dokumentasjon avtalast særskilt for kvart oppdrag.

Materiell

Meland kommune forbeholder seg retten til å kjøpe inn noko materiell på eigne avtalar