
Fra: Anngunn Marie Gullbrå
Sendt: 7. september 2016 09:33
Til: Lillian Straumøy Brakstad
Emne: SV: Ferdigattest SAK 15/3092
Vedlegg: 22_98samkopi godkjent_ferdig bygg.pdf

Hei

Innmålingsdata er ok, men plassering av bygget avvik meir enn 1 meter i høve godkjent plasseringsom har nøktigheits krav +- 50 cm.

Bygget var godkjent ca 5,2 meter frå nordleg grense, medan det no er plassert 4 meter frå nordleg grense.

Sjå vedlagt samkopi .

Venleg helsing

Anngunn Marie Gullbrå
Fagansvarleg Geodata
Tlf: 5617 1181/ 1000
E-post: anngunn.gullbra@meland.kommune.no

Fra: Lillian Straumøy Brakstad
Sendt: 7. september 2016 07:53
Til: Anngunn Marie Gullbrå
Emne: VS: Ferdigattest SAK 15/3092

Hei!
Er vedlagte innmålingsdata ok?

*Med helsing
Lillian*

Fra: Knut Henanger [<mailto:knut@henanger.net>]
Sendt: 7. september 2016 07:12
Til: Lillian Straumøy Brakstad
Kopi: Postmottak Meland
Emne: Ferdigattest SAK 15/3092

Hei!
Her kjem søknad og ferdigattest for GNR 22/98. Vedlagt ligger også sosi-fil for husplassering. Er det mulig å behandle søknaden før 16.09.16?

Helsing
Byggmester Knut Henanger

Mjåtveitstø 33 A

5918 Frekhaug

Mobnr.: 93081905

E-post: knut@henanger.net