

---

**Fra:** Ole Andreas Dalland <Ole@ing-aarland.no>  
**Sendt:** 5. oktober 2016 11:18  
**Til:** Marianne Aadland Sandvik  
**Emne:** Gnr 37 Bnr 32 - Ådlandsveien 937 - Revidert situasjonskart  
**Vedlegg:** D01\_Situasjonsplan\_A4M500\_REV 2016-10-05.pdf

Hei

Viser til telefonsamtale tidligere i dag.

Vedlagt revidert situasjonsplan. Plassering av Biovac Minirensanlegg er flyttet slik at denne ikke er i konflikt med avstandskravet på 4 meter til grense.

**Med vennlig hilsen**

---

Ole A. Dalland, [ole@ing-aarland.no](mailto:ole@ing-aarland.no)  
Ingeniør Aarland AS, Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg  
Telefon 55 31 05 44. Faks 55 95 07 71  
Org.nr 979 971 044