



Fjeldstad & Sandvik TømrerTeam AS
Sagstadvegen 155
5918 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar:

Vår: 16/2765 - 16/22876

Saksbehandlar:

Marianne Aadland Sandvik

marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.

no

01.12.2016

Mangelsbrev - GBNR 11/1 - Søknad om løyve til oppføring av einebustad - Vestbygdvegen

Viser til søknad om løyve til oppføring av einebustad, journalført motteke 15.11.2016.

Før vi kan handsame ovannemnde søknad, må følgjande dokumenterast:

-Erklæring om rett til tilkopling til kommunalt vassverk via privat vassleidning, viss den eksisterande private leidningen ikkje er tiltakshavar sin.

-Løyve til å kryssa fylkesvegen.

-Løyve til å leggje leidning langs offentleg veg.

-Erklæring frå eigar av gbnr. 11/2 om rett til plassering av leidning i grunn.

Når det gjeld plassering av drensør langs kommunal leidning fram til kistegrøft må den ha ein avstand til den kommunale leidningen må minimum 2 meter.

Vi avventar vidare handsaming av søknaden før det ovannemnde er avklart.

Med helsing

Marianne Aadland Sandvik
Juridisk rådgjevar byggjesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Vedlegg:
Kart

Mottakere:

Fjeldstad & Sandvik TømrerTeam AS Sagstadvegen 155 5918

FREKHAUG