

OriginalDato:
23.12.2016Saks nr.
159587Meland Kommune
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Målepunktid.
28744376Målnr.
9536486Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Meland Kommune

5918 FREKHAUG
Idrettsbane**Tilsyn av elektriske anlegg**

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av
Knut Løtvedt

Vedrørende kontroll av elektrisk installasjon

Viser til kontroll av anlegg Odland, utført den 05.08.2016, og vil med dette brev informere deg om at vi betrakter saken som godkjent og avsluttet.

Kommentar for godkjenning:

Skapet er avlåst og frakoblet på hovedsikringer. Nytt skap skal monteres. Regner likevel at faren med dette er over og avslutter saken. Det er en selvfølgelig betingelse for denne godkjenningen at dette skapet ikke kommer i drift igjen.

Med hilsen
BKK Nett AS
Det lokale elektrisitetstilsyn

Anders Helle
Saksbehandler
Sign.

Helge Antoniazzi
Saksbehandler
Sign.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.