


Fra: Larissa Dahl
Sendt: 15. mars 2018 15:22
Til: 'post@reigstadbygg.no'
Emne: Manglar ved søknad om ferdigattest Gbnr 23/584 23/1,99 i sak 14/3576

Hei. Vi viser til søknad om ferdigattest om felles garasjebrygg på Gbnr 23/584, tidligare 23/1,99.

Eg har fått innmålingsdata på denne fellesgarasjen og ser at bygget er plassert med ca 0,9 meter i høve til løyvet- I tillegg til at det er dreid litt.

Innmålte data (svart strek) ser ut til å vera takkant- då desse linjene er noko større enn omrisset på tiltaket (grøn strek).

Vi må ha søknad om endra plassering da avvik overskrida tillete 0,5 m. Deretter kan vi handsama søknad om ferdigattest.



Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk

