

Kunde	Fra		
13795 - Modalen kommune v/Kjell Langeland 5729 MODALEN	Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11277191 Ordrenavn: o-24281-prd Dato: Servicerepresent...	Modalen 83 Hordaland 5729 Modalen 1252 - Modalen kommune	

Installasjonssted/utstyr
Navn: 24281 - FD 10N GRP Kjell Langeland/Modalen kommune

Generell informasjon			
Ferdigdato: 30.08.2020	Prioritet: Normal	Ordrekategori: Montasje	
Fakturastatus: Ikke fakturert	Kommunetilhørighet: 1252 - Modalen kommu	Anleggstype: 773 BIOVAC FD 10N GRP	
Fakturatype: Regning	Gårds og bruks num... 76/112		
Pris:			

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
30.08.2020	773 BIOVAC FD 10N GRP	

Tid/annet			
Lønnsart	Timer	Km	Produktgruppe
99904301 - Arbeidstimer, service		3	
Totalt:		3	0

*) Ikke med i summering

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902103	Oppstart og opplæring 10N	1	Stk	

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap	1219-1038-006	
Serienummer anlegget	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ja	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Nei	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Nei	
Opplæring gitt kunde?	Nei	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Anlegget er ikke satt i drift, elektriker ikke ferdig. Styreskapet er montert på vegg ca 5meter fra anlegget. 3timer ekstra arbeid for legging av trekkerør, skjøting av slanger og div materiell.
Første servicedato		

30.08.2020



Jørund Brakstad