

Modalen Kommune
Postboks 44 Mo
5732 MODALEN

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse	Anleggsnr.	Rapportnr:	Utskriftsdato
Mo 3 5729 MODALEN	1011407 001	92	07.11.2022
Bueiningsnr:	Inspektør	Dato for kontroll:	Kontrolltype
Målerplassering:	Stian Bolstad	27.10.2022	Inspeksjon/Nyanlegg
Strømmåler: 6970631409663163			

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av dykkar anlegg 1011407 001 utført den 27.10.2022.

Kontrollen blei utført i samsvar med "lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr" § 3 og "forskrift om elektriske lavspenningsanlegg" § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeida tilsynsrapport med oversikt over feil og manglar ved anlegget. Rapporten oppgjev også kva forskriftsmessige krav som dermed ikkje er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal vere i ein slik stand at dei ikkje byr på fare for liv, helse og materielle verdiar, jf. "lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr" (el-tilsynslova) § 2. Nærmare regelverk om krav til anlegget, er gjeve i "forskrift om elektriske lavspenningsanlegg" (fel.)

Dykkar anlegg er underlagt offentleg tilsyn som vert utøvd av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynslova §3 og fel §7.

Med bakgrunn i dei feil og manglar som blei avdekka under kontrollen, førehandsvarslar vi dykk med dette om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette dei feil og manglar som kjem fram av vedlagte tilsynsrapport av 07.11.2022. Ved eit eventuelt vedtak, vil det samtidig bli sett ein frist for retting av avvik.

De har rett til å uttale dykk i saka, jf. forvaltningslova § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarar, er 28.11.2022.

Eventuell dokumentasjon på at retting er utført, vil sjåast på som kommentar til dette førehandsvarselet og inneber at saka kan bli avslutta. Slik dokumentasjon skal gjevast av elektroinstallatør.

Dersom avvik i rapport er dokumentert retta og tilbakemeldt innan 28.11.2022, vil det varsle vedtaket ikkje verta fatta.

Dersom de ikkje nyttar retten til til å uttale dykk i saka, vil DLE legge til grunn dei opplysningar som kjem fram av tilsynsrapporten i den vidare sakshandsaminga.

De har rett til å gjere dykk kjent med sakens dokument, jf. forvaltningslova §§ 18 -19.

Med helsing

Stian Bolstad
Tilsynsingeniør
Eviny Elsikkerhet AS
Tlf. 48042407
Epost:stian.bolstad@eviny.no.

Postadresse
Eviny Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Internett
www.eviny.no
Epost
elsikkerhet@eviny.no

Telefon
05123
Telefax

Målepunktadresse

Mo 3
5729 MODALEN
Bueiningsnr:
Målerplassering:
Strømmåler: 6970631409663163

Anleggsnr.
1011407 001

Inspektør
Stian Bolstad

Rapportnr:
92

Dato for kontroll:
27.10.2022

Utskriftsdato
07.11.2022

Kontrolltype
Inspeksjon/Nyanlegg

Påviste feil må rettes av installatør**Tavle 2.etg**

1. Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. FEL § 20
Det manglet noe avdekning/kapsling i tavle 2.etg.

kjøkken

2. Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse. Jf. FEL § 21
Det manglet jordforbindelse til oppvaskemaskin

Sikringskap

3. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32
kursoversikt i sikringskap oppdateres.

Hovedtavle.

4. Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. FEL § 32
Hovedtavle var ikke merket med adgang kun for sakkyndig og instruert personell.

Dokumentasjon

5. Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. Jf. FEL § 13
Eier kunne ikke fremlegge samsvarserklæring og rapport etter sluttkontroll, samt annen relevant teknisk dokumentasjon utstedt av elektroinstallatør. Det gjelder dokumentasjon for hele det elektriske anlegget.

Dokumentasjonen som mangler er verdipapirer som skal overleveres til eier av installasjonen, fra den som forestår installasjonen (installatør). Dokumentene skal følge installasjonen for ettertiden.

RETTING ER UTFØRT AV:**Det lokale elektrisitetstilsynet**

Dato

Underskrift montør

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Eviny Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Internett

www.eviny.no
Epost
elsikkerhet@eviny.no

Telefon

05123
Telefax