

Eurofins oppdragsmerking	Eurofins prøvenummer	Prøvemerkning	Prøvemerkning 2	Kimtall 22°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	bakteriell (vann) <1 >201 /MPN/100 ml		pH målt ved 22 +/- 2°C	Turbiditet	Farge (410 nm)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Lukt/smak	Intestinale Enterokokker (vann) <1 >100/100 ml ISO 7899-2	Ammonium (NH4-N)	Kimtall 36°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	Pseudomonas aeruginosa (vann) <1 >100 /100 ml (0) ISO 16266	Kjemisk oksygenforbruk (KOF Mn)
				Kimtall 22°C	E. coli	Koliforme	pH	Turbiditet	Farge (410 nm)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Lukt/smak	Intestinale enterokokker	Ammonium (NH4-N)	Kimtall 36°C	Pseudomonas aeruginosa	Kjemisk oksygenforbruk (KOF Mn)
				cfu/ml	MPN/100 ml	MPN/100 ml		FNU	mg Pt/l	mS/m		cfu/100 ml	mg/l	cfu/ml	cfu/100 ml	mg O2/l
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-083	Øvre Helland, Pumpestasjon, råvatn		<1	<1	<1	5,9	<0,10	<5,0	5,40	Så vidt konstaterbart					
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-084	Øvre Helland, Aldersheimen		<1	<1	<1	7,7	<0,10	<5,0	9,26	Så vidt konstaterbart	<1	<0,0050			
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-085	Byggeslottet, basseng					8,1	0,19	<5,0	23		<1				0,55
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-086	Oddane, råvann		<1	<1	<1	6,3	0,16	<5,0	2,63	Så vidt konstaterbart					
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-087	Modalen, Samfunnshuset		48	<1	<1	6,6	0,17	<5,0	5,13	Så vidt konstaterbart	<1	0,016			
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-088	Oddane, Barnehagen		5	<1	<1	8,0	<0,10	<5,0	5,54	Så vidt konstaterbart	<1	<0,0050			
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-089	Modalen, Kleivane høgdebasseng		<1	<1	<1	6,9	0,13	<5,0	5,26	Så vidt konstaterbart	<1	0,023			
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-090	Hugnastad, Endeledning		3	<1	<1										
EUNOBE-00065213	441-2023-0613-091	Modalen, Pumpestasjon, råvatn		<1	<1	<1	6,5	0,10	<5,0	4,50	Så vidt konstaterbart					

