

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dato	11.08.2023
Vår referanse	2023/67543-2
Dykkar referanse	202303116
Sakshandsamar	Bjørnar Tjoflot
E-post	Bjornar.Tjoflot@vlfk.no
Telefon	99100814

Att.Stein Wisthus Johansen

Høyringsuttale til søknad om auka effekt i Steinsland kraftverk

Bakgrunn

Eviny Fornybar AS søker om å få auka effekten i Steinsland kraftverk med 5 MW på ein av dei to turbinane i kraftverket. Dett vil auka flukeevna frå 41,0 m³/s til 42,25 m³/s.

Vurdering

Søklar vurderer at auka slukeevne gjev hurtigare vasstandsending i inntaksmagasinet og nedanforliggjande vatn og vassdrag. Endringa er beskjeden og søker ser ikkje at tiltaket har negative konsekvensar for miljø.

Vestland fylkeskommune vil påpeika at det er viktig at denne endringa ikkje bidreg til gassovermetting i vatnet.

Vestland fylkeskommune har ikkje andre merknadar til søknaden.

Med helsing

Sølve Dag Sundbø
seksjonssjef
NPI - Grøn næringsinfrastruktur

Bjørnar Tjoflot
rådgjevar
NPI - Grøn næringsinfrastruktur

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Kopi til:

MODALEN KOMMUNE	Postboks 44	5732	MODALEN
STATSFORVALTAREN I VESTLAND	Njøsavegen 2	6863	LEIKANGER