

BKK Produksjon AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 09.11.2016
Vår ref.: 201605750-2
Arkiv: 312 / 064.C
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Oda Bjærke
odbj@nve.no

BKK - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Nedre Åsebotnsvatnet i Modalen kommune

Vi viser til søknad fra BKK datert 28.10.2016 om midlertidig tillatelse til å senke Nedre Åsebotnsvatnet (Åsebotn vatn 873) under LRV i november 2016. Konesjon til erverv av fallrettigheter og regulering for bygging av Nygård pumpekraftverk og Åsebotn kraftverk i Modalsvassdraget ble gitt ved kgl. res. 17. juli 1992.

Om søknaden

BKK skal utføre tilsyn av lukeføringer og luketerskel til inntaksluke i Nedre Åsebotnsvatnet. Tiltaket er pålagt av NVE i vedtak om revurdering av vannveier til Åsebotn kraftstasjon 22.09.2015. For å inspisere lukeføringer og luketerskel ved inntaket søker BKK om tillatelse til å senke vannstanden ned til luketerskelen på kote 866,8 som er 1,2 m under LRV.

Inspeksjonen er forventet å vare opptil en time, og vannstanden vil senkes ned dagen i forveien. Så snart tiltaket er gjennomført heves vannstanden til LRV gjennom naturlig tilsig. For å kunne tilpasse tidspunktet for tiltaket etter vær og tilsigsforhold søker BKK om at tillatelsen gjelder for perioden 01.11.2016 – 30.11.2016.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Modalen kommune har ikke uttalt seg til søknaden.

Fylkesmannen i Hordaland skriver i e-post 07.11.2016 at de ikke har merknader til tiltaket.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Inspeksjon av lukeløpet til inntaksluka i Nedre Åsebotvatnet ble ikke utført i forbindelse med revurdering av vannveiene til Åsebotn kraftstasjon i 2015. NVE godkjente revurderingen på vilkår om at lukeløpet til inntaksluka blir inspisert (NVE vedtak 22.09.2015).

Etter det NVE kjenner til er det ingen naturverdier i eller ved magasinet som blir nevneverdig negativt berørt av tiltaket. Nedre Åsebotvatnet ligger i et friluftslivsområde med turløyper, men tiltaket vil etter vår oppfatning ikke medføre ulemper for friluftslivet. Verken Modalen kommune eller Fylkesmannen i Hordaland har innvendinger mot at BKK får midlertidig tillatelse som omsøkt. Vi kan ikke se at en kortvarig senkning av vannstanden i Nedre Åsebotvatnet er til skade eller ulempe for noen kjente allmenne interesser, og mener derfor at tiltaket kan godtas. Av hensyn til vannmiljøet ber vi om at endringer i vannstanden skjer gradvis og med myke overganger.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av svært begrenset omfang. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at BKK kan senke vannstanden i Nedre Åsebotvatnet ned til luketerskel på kote 866,8 i et kort tidsrom som beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder fra dags dato til 30. november 2016.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 28.04.2008 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- NVE forutsetter at BKK ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter og andre med rettslig klageinteresse. En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

BKK Produksjon AS v/Knut Kinne
BKK Produksjon AS v/Tormod Sundt
Fylkesmannen i Hordaland v/Gry Walle
Modalen kommune