

Fra: Stein Wisthus Johansen <swj@nve.no>

Sendt: 29.06.2023 14:23:24

Til: Postmottak Modalen <postmottak@modalen.kommune.no>, sfvlpost@statsforvalteren.no, post@vlfk.no

Emne: Begrenset høring -Søknad om økt installert effekt i Steinsland kraftverk - konsesjonspliktvrdering

NVE har mottatt søknad fra Eviny Fornybar AS om å få øke effekten i Steinsland kraftverk, se vedlagte søknad med vedlegg.

Det dreier seg om en økning på 5 MW på en av de 2 turbinene i kraftverket.

Dette vil føre til en økning av slukeevnen fra dagens 41,0 m³/s til 42,25 m³/s.

Eviny sin vurdering av konsekvenser for miljøet fremgår av søknaden.

NVE sender med dette søknaden på begrenset høring til lokale og regionale myndigheter. Dersom dere har noen kommentarer til søknaden, ønsker vi disse tilsendt innen **16.08.2023**.

Merknadene kan sendes til **nve@nve.no** merket med saksreferanse **202303116**.

Vi ønsker også en liten tilbakemelding dersom dere ikke har noen merknader.

Ta kontakt hvis det er spørsmål.

Mvh

Stein Wisthus Johansen

senioringeniør

Seksjon for Vassdragskonsesjoner, Energi- og Konsesjonsavdelingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon 22959834

E-post nve@nve.no eller direkte swj@nve.no

Web: www.nve.no

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#)