
Fra: Internpost Bergen og omland <internpost.bergen@mattilsynet.no>
Sendt: torsdag 22. februar 2018 14.43
Til: Viviann Kjøpstad
Emne: Uttale frå Mattilsynet til varsel om oppstart partar og instanser - Plansak 12532015001 - Områderegulering Lonevåg - Osterøy

Til

Osterøy kommune

Plan

5282 Lonevåg

Sakstittel: Osterøy Kommune - Områderegulering Lonevåg

Mattilsynet sitt saksnr: 2018/44847 Dykkar referanse: 14/1741 - 18/2679

Uttale frå Mattilsynet til varsel om oppstart partar og instanser - Plansak 12532015001 - Områderegulering Lonevåg - Osterøy

Vi syner til brev til Mattilsynet datert 19.02.2018 frå Osterøy kommune, Plan, ved planleggjar Viviann Kjøpstad med 5 vedlegg om områdeplan for Lonevåg..

Om infrastrukturen for drikkevassforsyninga til planområdet

Mattilsynet vil gjera merksam på at områdeplanlegginga for Lonevåg må ta omsyn til leidningsnett for drikkevatn frå Daltveit vassverk (= Askelandsvatn vassverk) som ligg i området.

Like utafor planområdet ligg det 750 m³ store Lonevåg høgdebasseng i støypt betong frå 1998 med reint drikkevatn.

Osterøy kommune (vassverk) har utarbeidd risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Daltveit vassverk og vassforsyningssystemet dat. 21.06.2010 med tilhøyrande beredskapsplan. ROS-analysen omtalar alvorleg konsekvens ved eit eventuelt leidningsbrot i dette planområdet i Lonevåg.

Ei utfordring ved leidningsbrot her er at 300 mm tilførselsledning til og frå høgdebassenget ligg på ca 10 m djup under fotballbana.

Ytre påverknad frå fyllmassar, gravearbeid og frost kan nokre stader gje leidningsbrot.

ROS-analysen foreslår også å avklåra med grunneigar av Barsvatnet om formell avtale om reservevatn. Vassledning frå vatnet er samankopla med eksisterande hovudledning i kumme ved pumpestasjon på Hatland.

Vår konklusjon

Mattilsynet ber om at det vert innarbeidd omsyn til VA-systemet i området i det vidare planarbeidet.

Med venleg helsing sakshandsamar

Odd Tøsdal

veterinær / seniorinspektør

Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Bergen og omland

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no