



Stig Morten Njåstad <stignjaa@gmail.com>

Vs: Vedr kryssing av høgspenlinje med ny veg til Blomdalsvegen 150.

Vigdis H. Ingebrigtsen <brakahauen@hotmail.com>

Sun, Feb 6, 2022 at 7:49 PM

To: Stig Morten Njåstad <stignjaa@gmail.com>

Hei.

Då har eg vore inne og grovmålt. Det er godt over 6m. til strømførende ledning.

Eg tenker at denne mailen kan legges ved i søknaden sammen med svaret fra Statkraft.

Får du tilsendt eventuelle kommentarer i nabovarsel ?

Fristen går ut i morgen og vi er spent.

Korleis er stegene videre no ?

Har du det du treng av dokumentasjon ?

Mvh

Tormod

Fra: Jan Arne Salhus <JanArne.Salhus@bkk.no>**Sendt:** onsdag 2. februar 2022 17:46**Til:** Vigdis H. Ingebrigtsen <brakahauen@hotmail.com>**Kopi:** Tore Tysse <Tore.Tysse@bkk.no>**Emne:** SV: Vedr kryssing av høgspenlinje med ny veg til Blomdalsvegen 150.

Hei

Her er det generelle krav som gjelder for vår 22kV linje.

Strømførende liner skal ha en minstehøyde over terreng og veger.

Gjeldende krav til høyde er **6m over terreng og 7m over offentlig veg**.

Regner med at vegen her blir å regne som en privat veg, og 6m vil gjelde i dette tilfelle.

Det er viktig at høyder over framtidig veg og terreng langs linjen ikke blir forringet.

Her blir det er også svært viktig at arbeidet utføres forsvarlig og trygt.

Har forstått at Tore har informert om regler for arbeid nær ved høyspenninglinjer.

Lykke til.

Vennlig hilsen

Jan Arne Salhus


BKK Nett AS



Regional forvaltning & Plan Midt

Postboks 7050, 5020 Bergen | Besøksadresse: [Kvassnesvegen 56, Knarvik](#)

Sentralbord : +47 55 12 70 00 | Mobiltelefon: 90 18 95 20 | T dir.: +47 555 70 271 |

<https://www.bkk.no/>





Fra: Vigdis H. Ingebrigtsen <brakahauen@hotmail.com>

Sendt: tirsdag 1. februar 2022 09:09

Til: Jan Arne Salhus <JanArne.Salhus@bkk.no>

Emne: Vedr kryssing av høgspenlinje med ny veg til Blomdalsvegen 150.

Hei.

Forstod på Tore Tysse (kollega fra min tid i Osterøy Energi/BKK) at han har videresendt forespørsel til deg.

Treng du noko meir frå oss før du kan behandle saken ?

Skulle gjerne hatt raskt svar då prosjekterer ikkje var klar over at han måtte innhente uttale.

Vi krysser Statnett si linja og. Dei kom med uttale i dag.

Mvh

Tormod Ingebrigtsen