



Stig Morten Njåstad <stignjaa@gmail.com>

Vs: Vedr bygging av veg fram til Blomdalsvegen 150. i Osterøy kommune.

1 message

Vigdis H. Ingebrigtsen <brakahauen@hotmail.com>

To: Stig Morten Njåstad <stignjaa@gmail.com>, "arvekalland@gmail.com" <arvekalland@gmail.com>, Arve Kalland <i-kvi@online.no>

Hei.

Oversender svar fra Statnett.

Vi får ta kontakt når det nærmer seg for avklaring vedr opplæring ved arbeid nær linja.

Mvh

Tormod

Fra: Kåre Eidem <Kare.Eidem@statnett.no>**Sendt:** tirsdag 1. februar 2022 08:52**Til:** brakahauen@hotmail.com <brakahauen@hotmail.com>**Kopi:** Ole Gustav Berg <ole.berg@statnett.no>; Atle Myklatun <Atle.Myklatun@statnett.no>**Emne:** VS: Vedr bygging av veg fram til Blomdalsvegen 150. i Osterøy kommune.**Kryssing med ny vei under vår 300kV linje Dale 2-Arne i spenn 22-23.**

-

Vi viser til deres forespørsel om krysning med vei under vår linje til Blomdalsveien 150 som vist på underliggende kart.

Statnett godkjenner bygging av veien på følgende betingelser:

- Skal det sprenges så må det utføres av godkjente sprengningsbaser og de må følge forskrifter for slikt arbeid .
- Det må brukes full dekning og sprengningen må ikke skade liner eller master, tennmidler må være Nonel med tenn apparater eller elektroniske tennere.
- Alle maskiner/personer som skal jobbe innenfor 30 meter horisontalt fra ytterste fase skal ha en sikkerhetsavtale/sikkerhetsopplæring med lednings eier det kan bli begrensninger for bruk av maskiner på grunn av avst.
- Krysningen må utføres etter vedlagte tegninger avvik fra dette skal godkjennes av Statnett.
- Godkjenningen endrer ikke ekspropriasjonsskjønnets forutsetninger selv om dere tinglyser deres skjønn på eiendommen.
- Alle metaldeler bør jordes godt da det kan bli indusert store spenninger fra vår høyspentlinje.

-

Dere må da ta kontakt med fagansvarlig ledning Ole Gustav Berg 95939851 minimum 14 dager før oppstart så de kan avgjøre hva slags sikringstiltak/avtaler som må gjennomføres for denne jobben .

Vedlagt ligger en brosjyre om det å jobbe med maskiner i nærheten av høyspentanlegg som jeg vil at utbygger skal bli forelagt