

				Kimtall 22°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	oli (vann) <1 >100 /100 ml		Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2	Clostridium perfringens, ISO 14189	pH målt ved 22 +/- 2°C	Turbiditet	Farge (410 nm)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Lukt/smak	Ammonium (NH4-N)	Jern (Fe) direkte	oli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml	
				Kimtall 22°C	E. coli	Koliforme	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	pH	Turbiditet	Farge (410 nm)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Lukt/smak	Ammonium (NH4-N)	Jern (Fe) direkte	E. coli	Koliforme
Eurofins oppdragsmerking	Eurofins prøvenummer	Prøvemerkning	Prøvemerkning 2	cfu/ml	cfu/100 ml	cfu/100 ml	cfu/100 ml	cfu/100 ml		FNU	mg Pt/l	mS/m		mg/l	mg/l	MPN/100 ml	MPN/100 ml
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-068	Bruvik, rentvann		>300	<1	<1	<1	<1	7,3	0,13	<5,0	4,28	Så vidt konstaterbart	<0,0050			
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-069	Raknes, rentvann		19	<1	<1	<1	<1	7,6	0,13	<5,0	10,8	Så vidt konstaterbart	0,030	0,031		
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-070	Hamre, rentvann		4	<1	<1	<1	<1	7,7	0,11	<5,0	10,9	Så vidt konstaterbart	0,010	0,015		
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-071	Gjerstad, reintvann		27	<1	<1	<1	<1	7,4	0,13	<5,0	67,4	Så vidt konstaterbart	<0,0050			
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-072	Lonevåg, rentvann		2	<1	<1	<1	<1	7,2	0,14	<5,0	3,40	Så vidt konstaterbart	<0,0050			
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-073	Hosanger, rentvann		3	<1	<1	<1	<1	7,7	0,13	<5,0	11,1	Så vidt konstaterbart	0,0070	0,039		
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-074	Tysse, rentvann		1	<1	<1	<1	<1	7,6	0,13	<5,0	11,2	Så vidt konstaterbart	0,013	0,038		
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-075	Fotlandsvåg, råvann		160					5,8	0,34	41	2,37				<1	<1
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-076	Bruvik, råvann		>300					5,9	9,9	57	1,89				>200	>200
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-077	Daltveit, råvann		130					5,7	0,32	27	2,99				2	2
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-078	Haus, råvann		130					5,7	0,35	26	3,01				<1	<1
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-079	Valestrand, rentvann		17	<1	<1	<1	<1	7,0	0,13	<5,0	3,17	Så vidt konstaterbart	0,0060			
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-080	Haus, rentvann		>300	<1	<1	<1	<1	7,3	0,21	7,3	4,69	Så vidt konstaterbart	0,018			
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-081	Gjerstad, råvann		100					7,3	0,13	<5,0	65,3				<1	<1
EUNOBE-00066748	441-2023-0808-082	Fotlandsvåg, rentvann		1	<1	<1	<1	<1	7,8	0,50	<5,0	11,3	Så vidt konstaterbart	0,0054	0,043		

