



# Osterøy kommune

## FERDIGMELDING RØYRLEGGJARARBEID

Utførande Røyrleggjar/ Entreprenør	Mjelstad og Stokke Rørleggerforretning AS	Dato: Sign:	
Eigar: Adresse	Sissel Revheim Revheimsvegen 83 5282 Lonevåg	G.nr B.nr.	8 25

Er tilkoplingsavgift betalt : Ja  Nei

Va avdelinga skal kontrollera tilkoplinga .

	Dato		Dato:
Vatn tilkopa	11.09.2023	Slamavskiljar tilkopa	
Avløp tilkopa		Slamavskiljar fråkopa	
Vassmålar tilkopa		Vassmålar fråkopa	
Vassmålar nr.		Vassmålar nr.	
Sluttdokumentasjon :			

**Merknadar:** Målt maks vasstrykk til over 7 bar – montert reduksjonsventil

**Teikn inn målsett kart over leidningstrase, stoppekran, kummar, etc.  
Kart over hovudleidningar kan ein få av Osterøy kommune**

Vatn \_\_\_\_\_ SPV ----- OV -. -. - Stoppekran x Kum

Situasjonskart er vedlagt

Dato: 14.09.2023

Sig. Stian Schreiner

Stempel: