

Ny brannstasjon/ samlokalisering tekniske tenester Osterøy

Osterøy brann og redning består som dei fleste andre brannvesen med innbyggartal som Osterøy kommune av mannskaper annsatt i mindre deltidstillinger utan dreiarande vakt. Det vil sei at mannskaper som er annsatt i brannvesenet får alarm på radioer som dei ber på seg og rykker ut så sant dei er tilgjengelege. I motsetning til større brannvesen for eksempel Bergen har ikkje Osterøy mannskaper som er på vakt og bur på stasjonen. Osterøy brann og redning er organisert på følgjande måte: Osterøy stasjon er lokalisert på industriområdet på Hauge der me leiar lokale av Haugland eigedom as. Vi har 18 mannskaper som er tilknytt denne stasjonen, dei fleste av dei er busatt i områdene Valestrand- Lonevåg. Fotlandsvåg stasjon er lokalisert i lokala til Lobas der vi leier ein større garasje. Det er 8 mannskaper som er tilknytt denne stasjonen. I tillegg har vi et branndepot i Bruvik der det er tilknytt 3 mannskaper.

Lokalisering av brannstasjoner er basert på krav til innsatstid basert på det som dimensjoneringsforeskriften set som krav til innsatstid til risiko objekt og tettstader. Som de ser av brannordninga har vi krav til å nå Osterøytunet og Havråtunet på 10 min. Tettstadane Valestrand, Hamre, Lonevåg, Haus og Fotlandsvåg skal på 20 min. For å nå desse måla er det viktig at brannstasjonar er lokalisert slik at våre mannskaper har minst mogleg kjøretid til stasjonane, dei kjører til stasjonen i private bilar noko som gjer at vegtrafikk lovgivninga er gjeldane på lik linje som alle andre. Det er derfor viktig at mannskapa er lokalisert nærmast mogleg stasjonen slik at avstanden dei må kjøra i eigne bilar vert kortast mogleg.

Angående lokalisering av ny brannstasjon har vi i brannvesenet vurdert dei lokalisjonane som som er kommen inn til vurdering.

Oddalsmyra: Denne plasinga vil auka innsatstida vår til Osterøytunet som skal nåast på 10 min noko som gjer at vi ikkje når dette på krava. Tettstaden Hamre som skal nåast på 20 min vil me heller ikkje nå, vi har også Hamre kyrkje som ligg på denne staden som er svært viktig for oss å komma snarast mogleg fram til. Ved Oddalsmyra vert det også bygg ein bensinstasjon som vi kan rekna å få som ei nabo, noko som ikkje optimalt for ein brannstasjon med den risiko dette medfører. Vi kan ha opptil 13 mannskaper som rykker ut på same tid og i kvar sin bil som skal inn på brannstasjonen og hindringer med å kryssa mykje trafikert veg er heller ikkje optimalt. Det positive med Oddalsmyra er at vi får et nytt bygg og dei fordelane det gir men vi har viktige krav til innsatstid som vi må halda.

Hagebø bygget: Dette ligg på ein tomt som ikkje vil auka innsatstida i forhold til der som me ligg i dag noko som veier tungt for oss. Lett tilkomst for våre mannskaper som kjem på utrykning med tanke på hindringer og parkering av privatbilar. Størrelsen på området gjer oss mulighetene til å driva øvingar på området og ikkje minst vera avskjerma frå andre. Minuset er sjølv sagt at dette ikkje er et bygg som vi får bygga sjølv og kunna utforma. Vi har sett på dei lokala som er aktuelle for brannvesenet og har funnet ut at vi kan få dekkja våre behov med dei lokala med litt ombygging som eg har nevnt for konsulenten som hadde oppdraget med vurderinga.

Her er det som står om lokalisering i Dimensjoneringsforeskriften

Lokalisering

Brannvesenets innsatsstyrke bør være lokalisert slik at en størst mulig del av befolkningen dekkes med kortest mulig innsatstid. Brannstasjonen bør også ligge så nær risikoobjektene og risikoområdene som mulig.

Innbyggertall, kravene til innsatstider og risikoforholdene bestemmer i hvilke tettsteder beredskapsstyrkene skal lokaliseres, jf. §§ 2-4, 4-8, 5-3.

Ved lokalisering av brannstasjoner må det tas en del praktiske og sikkerhetsmessige hensyn.

Brannstasjoner og eventuelle depot bør:

- være plassert og innredet slik at stasjonen i det lengste vil være sikret mot brann eller annen ulykke i området
- ha oversiktlig og rask utkjøringsmulighet
- ha gode parkeringsmuligheter for innsatsstyrken (særlig viktig for deltidsstyrker)
- være innrettet for vedlikehold av utstyret
- være frost- og innbruddssikker
- være innrettet for gjennomføring av administrative oppgaver og planlegging og gjennomføring av øvelser
- være tilrettelagt for helse, miljø og sikkerhet f.eks. ved møte-, spise-, innkvarterings- og garderobefasiliteter

Ved lokalisering sammen med andre etater må brannvesenets innsatsmateriell sikres, om nødvendig med fysisk avgrensning

Med vennleg helsing

Tore Fanebust

Koordinator

Osterøy brann og redning

§ 4-8 Innsatstid

Spesiell innsatstid

Innsatstid defineres i § 1-5 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på brann-/skadested.

Ved tre typer risikoobjekter er det satt krav om spesielt kort innsatstid (10 minutter):

- tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning
- sykehus/sykehjem m.v. (pleieinstitusjoner som krever assistert rømning)
- strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l.

Kravene til innsatstid er bestemmende for lokaliseringen av brannstasjoner. Ved planlegging av nye eller ombygging av gamle objekter som nevnt ovenfor, må kommunen ta hensyn til brannvesenets innsatstid.

Se vedlegg 1 om konsekvensreducerende tiltak og brannteknisk vurdering før nye risikoobjekter etableres.

Kommunen har ikke adgang til å fravike kravet om innsatstid annet enn ved tiltak med hjemmel i annet ledd. Hvis det ellers foreligger særlige grunner, kan direktoratet etter søknad fra kommunen fravike bestemmelsen, jf. § 8-2.

Forskriften gir nå kommunene anledning til å ha lenger innsatstid enn 10 minutter når det er etablert ytterligere forebyggende tiltak i alle disse objektene, i motsetning til etter tidligere forskrift, da kommunen kun hadde denne muligheten for sykehus/sykehjem.

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden

ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.