



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Osterøy kommune
Rådhuset
5282 LONEVÅG

Vår dato: 28.04.2020
Vår ref.: 202003398-2
Arkiv: 323
Dykkar dato: 02.04.2020
Dykkar ref.: 20/946 - 20/7041

Sakshandsamar:
Toralf Otnes
22959527/toot@nve.no

NVE si fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbustad - GBnr 54/13 - Osterøy kommune

Vi syner til brev datert 02.04.2020. Saka gjeld søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for oppføring av ny fritidsbustad i branntomt.

Tomta ligg innanfor aktsemdområde for snøskred. Før det vert gjeve byggeløyve rår NVE til at den reelle skredfaren vert vurdert av fagkyndige. I vurderinga må geologen vurdere sannsynet for skred på tomta i høve til grenseverdiane i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. For bustad må det nominelle årlege sannsynet ikkje overstige 10^{-3} , dvs. det må vere trygt for tusenårsskredet.

Med helsing

Bright Samdal
regionsjef

Toralf Otnes
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Kopi til:

FYLKESMANNEN I VESTLAND

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR