

Oeystein Bakken

Vår dato: 27.04.2021

Vår ref.: 202107715-2

Arkiv: 411

Dykkar dato: 18.04.2021

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Siss-May Edvardsen

Svar på spørsmål om flaumsikring - Gnr 10 bnr. 3 Raknesvegen 157 - Osterøy kommune

Vi viser til dykkar brev dagsett 18.04.2021. Saka gjeld, slik vi oppfattar brevet dykkar, vøling av ein kulvert under avkjørsel ved Fv 367.

Vi kan ikkje sjå at NVE har noko rolle i denne saka. Tiltak i vassdrag skal slik vi kjenner regelverket søkast om etter plan- og bygningslova. Kommunen vil i deira handsaming be om uttale hjå fagmynde som t.d. NVE. NVE vil då handsame tiltaket etter vassressurslova.

NVE tilrår at vassdrag på generelt grunnlag bør haldast opne, både med omsyn til miljø og landskapsoppleving, men og i høve handtering av flaum. Opne flaumløp medfører i regelen mindre skade enn løp lagt i rør. Det ligg til tiltakshavar å prosjektere tiltaket slik at det ikkje er til ulempe for private og ålmenne interesser opp- og nedstraums tiltaket.

Med helsing

Siss-May Edvardsen
fung. regionsjef

Svein Arne Vågane
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Osterøy kommune